

#141835#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент:Карамзина 41-47

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 KCH=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pк МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	HC
23.06.25 23	59.80	53.42	6.38	0.22	0.33	43.815	36.627	43.089	36.140	6.949	5.00	0.20	2.555	24	0	
24.06.25 23	59.71	53.26	6.45	0.20	0.31	44.202	36.631	43.471	36.148	7.323	5.00	0.20	2.650	24	0	
25.06.25 23	59.34	53.04	6.31	0.20	0.31	45.083	36.817	44.346	36.335	8.011	5.00	0.20	2.779	24	0	
26.06.25 23	59.61	53.39	6.23	0.19	0.30	45.575	37.289	44.821	36.796	8.025	5.00	0.20	2.790	24	0	
27.06.25 23	59.48	53.17	6.32	0.19	0.30	45.913	38.259	45.161	37.754	7.407	5.00	0.20	2.684	24	0	
28.06.25 23	59.50	53.37	6.13	0.20	0.30	47.979	40.126	47.189	39.594	7.596	5.00	0.20	2.745	24	0	
29.06.25 23	59.23	53.07	6.15	0.19	0.29	45.602	37.792	44.859	37.295	7.564	5.00	0.20	2.674	24	0	
30.06.25 23	59.55	53.19	6.35	0.20	0.30	43.011	35.708	42.302	35.235	7.067	5.00	0.20	2.548	24	0	
01.07.25 23	59.71	53.33	6.38	0.20	0.30	43.791	36.524	43.067	36.040	7.027	5.00	0.20	2.568	24	0	
02.07.25 23	60.15	53.76	6.39	0.19	0.30	42.053	35.366	41.348	34.890	6.458	5.00	0.20	2.420	24	0	
03.07.25 23	60.43	54.25	6.18	0.19	0.32	44.954	38.115	44.195	37.594	6.601	5.00	0.20	2.501	24	0	
04.07.25 23	60.30	53.96	6.33	0.19	0.31	45.089	37.812	44.330	37.298	7.032	5.00	0.20	2.613	24	0	
05.07.25 23	60.35	53.96	6.40	0.20	0.31	44.014	37.181	43.270	36.678	6.592	5.00	0.20	2.506	24	0	
06.07.25 23	59.84	53.76	6.08	0.19	0.30	44.235	36.004	43.498	35.519	7.980	5.00	0.20	2.732	24	0	
07.07.25 23	60.39	54.32	6.08	0.20	0.31	46.619	39.592	45.831	39.049	6.782	5.00	0.20	2.562	24	0	
08.07.25 23	60.30	54.05	6.25	0.19	0.30	44.229	37.128	43.486	36.624	6.862	5.00	0.20	2.543	24	0	
09.07.25 23	60.07	53.77	6.31	0.19	0.30	44.935	37.945	44.183	37.434	6.749	5.00	0.20	2.541	24	0	
10.07.25 23	59.90	53.58	6.32	0.19	0.29	45.111	37.718	44.359	37.212	7.147	5.00	0.20	2.623	24	0	
11.07.25 23	60.11	53.77	6.34	0.19	0.30	43.829	36.082	43.095	35.596	7.500	5.00	0.20	2.671	24	0	
12.07.25 23	59.89	53.78	6.12	0.18	0.30	45.247	37.768	44.495	37.259	7.235	5.00	0.20	2.613	24	0	
13.07.25 23	59.75	53.69	6.06	0.17	0.30	44.421	36.652	43.684	36.159	7.525	5.00	0.20	2.638	24	0	

14.07.25 23	60.15	53.89	6.26	0.18	0.30	43.318	36.297	42.591	35.805	6.786	5.00	0.20	2.502	24	0
15.07.25 23	60.20	54.01	6.19	0.18	0.30	43.862	36.715	43.126	36.216	6.910	5.00	0.20	2.531	24	0
16.07.25 23	60.00	53.84	6.15	0.17	0.30	44.718	37.417	43.973	36.911	7.062	5.00	0.20	2.572	24	0
17.07.25 23	60.33	53.99	6.34	0.18	0.31	43.556	36.275	42.823	35.783	7.040	5.00	0.20	2.576	24	0
18.07.25 23	60.28	54.25	6.03	0.17	0.31	47.717	40.935	46.915	40.376	6.539	5.00	0.20	2.528	24	0
19.07.25 23	60.11	54.11	6.00	0.18	0.31	46.840	37.987	46.056	37.469	8.587	5.00	0.20	2.918	24	0
20.07.25 23	60.13	54.11	6.02	0.18	0.31	44.650	37.361	43.903	36.852	7.051	5.00	0.20	2.552	24	0
21.07.25 23	60.76	54.53	6.23	0.18	0.31	44.032	36.901	43.280	36.389	6.891	5.00	0.20	2.553	24	0
22.07.25 23	60.63	54.53	6.10	0.13	0.31	44.422	38.124	43.665	37.596	6.070	5.00	0.20	2.368	24	0
23.07.25 23	60.47	54.42	6.05	0.12	0.32	45.417	38.459	44.647	37.927	6.721	5.00	0.20	2.514	24	0
Итого/Средн	60.01	53.80	6.22	0.18	0.31	1388.239	1159.604	1365.058	1143.971	221.087	5.00	0.20	80.572	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.25 23	43679.753	36286.472	42934.151	35788.903	7145.248	2630.756	22898	1349
23.07.25 23	45067.992	37446.075	44299.209	36932.874	7366.335	2711.329	23642	1349
Итого	1388.239	1159.604	1365.058	1143.971	221.087	80.572	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

