

#91725#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: Карамзина 41-47

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = т.сут M ГВС = т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.24 23	61.29	55.01	6.28	0.07	0.27	43.407	37.227	42.650	36.703	5.947	5.00	0.20	2.360	24	0	
24.07.24 23	61.29	54.92	6.37	0.07	0.27	43.211	36.869	42.459	36.351	6.108	5.00	0.20	2.402	24	0	
25.07.24 23	61.27	54.85	6.42	0.07	0.27	42.709	36.278	41.966	35.770	6.196	5.00	0.20	2.415	24	0	
26.07.24 23	61.30	54.95	6.35	0.06	0.27	43.718	37.459	42.954	36.932	6.023	5.00	0.20	2.395	24	0	
27.07.24 23	61.28	54.86	6.43	0.06	0.27	43.184	36.278	42.431	35.770	6.661	5.00	0.20	2.525	24	0	
28.07.24 23	61.25	54.73	6.52	0.07	0.27	42.457	35.785	41.717	35.286	6.431	5.00	0.20	2.471	24	0	
29.07.24 23	61.25	54.82	6.43	0.07	0.27	43.668	37.756	42.908	37.228	5.680	5.00	0.20	2.334	24	0	
30.07.24 23	61.29	55.00	6.29	0.08	0.27	45.590	40.040	44.795	39.477	5.318	5.00	0.20	2.286	24	0	
31.07.24 23	61.28	54.97	6.31	0.08	0.26	45.138	39.008	44.351	38.456	5.894	5.00	0.20	2.398	24	0	
01.08.24 23	61.41	55.32	6.09	0.09	0.25	50.652	44.176	49.767	43.545	6.223	5.00	0.20	2.574	24	0	
02.08.24 23	61.34	55.11	6.23	0.09	0.25	47.405	41.187	46.579	40.604	5.975	5.00	0.20	2.463	24	0	
03.08.24 23	61.33	55.05	6.28	0.10	0.25	46.793	40.729	45.978	40.153	5.824	5.00	0.20	2.424	24	0	
04.08.24 23	61.33	55.08	6.26	0.10	0.26	47.084	40.252	46.262	39.682	6.581	5.00	0.20	2.586	24	0	
05.08.24 23	61.31	55.01	6.30	0.10	0.26	46.110	39.410	45.306	38.854	6.452	5.00	0.20	2.540	24	0	
06.08.24 23	61.27	54.88	6.39	0.11	0.23	44.291	38.516	43.520	37.975	5.545	5.00	0.20	2.318	24	0	
07.08.24 23	61.30	54.90	6.39	0.12	0.22	44.779	38.760	44.001	38.214	5.787	5.00	0.20	2.383	24	0	
08.08.24 23	61.35	55.14	6.21	0.13	0.23	47.229	40.704	46.406	40.129	6.277	5.00	0.20	2.521	24	0	
09.08.24 23	61.34	55.14	6.21	0.14	0.24	46.723	40.370	45.909	39.798	6.111	5.00	0.20	2.472	24	0	
10.08.24 23	61.30	54.96	6.35	0.16	0.24	45.372	39.127	44.583	38.577	6.006	5.00	0.20	2.438	24	0	
11.08.24 23	61.30	54.91	6.39	0.17	0.25	45.525	38.139	44.734	37.603	7.131	5.00	0.20	2.685	24	0	
12.08.24 23	61.29	54.75	6.55	0.18	0.26	44.951	38.660	44.173	38.120	6.053	5.00	0.20	2.469	24	0	

13.08.24 23	61.30	54.76	6.54	0.14	0.26	45.122	38.234	44.335	37.699	6.637	5.00	0.20	2.592	24	0
14.08.24 23	61.30	54.80	6.50	0.13	0.24	44.786	38.752	44.009	38.210	5.799	5.00	0.20	2.403	24	0
15.08.24 23	61.28	54.87	6.41	0.14	0.21	43.874	37.738	43.111	37.207	5.904	5.00	0.20	2.387	24	0
16.08.24 23	61.31	55.11	6.20	0.14	0.22	44.521	38.071	43.746	37.530	6.215	5.00	0.20	2.436	24	0
17.08.24 23	61.31	55.11	6.20	0.14	0.22	44.089	37.875	43.324	37.339	5.985	5.00	0.20	2.377	24	0
18.08.24 23	61.32	55.17	6.15	0.14	0.23	44.745	37.450	43.967	36.918	7.049	5.00	0.20	2.610	24	0
19.08.24 23	61.32	55.07	6.25	0.14	0.23	44.555	37.922	43.778	37.387	6.391	5.00	0.20	2.482	24	0
20.08.24 23	61.33	55.11	6.22	0.14	0.22	44.824	38.638	44.043	38.091	5.952	5.00	0.20	2.392	24	0
21.08.24 23	61.28	54.91	6.37	0.14	0.24	42.904	36.718	42.158	36.202	5.956	5.00	0.20	2.366	24	0
22.08.24 23	61.25	54.72	6.53	0.14	0.25	42.478	35.714	41.740	35.215	6.525	5.00	0.20	2.496	24	0
23.08.24 23	61.29	54.82	6.47	0.14	0.26	44.075	37.072	43.307	36.552	6.755	5.00	0.20	2.579	24	0
Итого/Средн	61.30	54.97	6.34	0.11	0.25	1435.969	1230.915	1410.967	1213.577	197.390	5.00	0.20	78.580	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.24 23	28113.556	23224.862	27632.705	22905.321	4727.384	1726.363	14867	1340
23.08.24 23	29549.525	24455.776	29043.673	24118.898	4924.774	1804.942	15635	1340
Итого	1435.969	1230.915	1410.967	1213.577	197.390	78.580	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

