

#144254#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент:Карамзина 41-47

Договор N:000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет.воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	60.47	54.42	6.05	0.12	0.32	45.417	38.459	44.647	37.927	6.721	5.00	0.20	2.514	24	0	
24.07.25 23	60.47	54.44	6.03	0.17	0.31	46.057	38.454	45.277	37.923	7.354	5.00	0.20	2.660	24	0	
25.07.25 23	60.70	54.49	6.21	0.14	0.31	44.450	37.895	43.690	37.372	6.318	5.00	0.20	2.440	24	0	
26.07.25 23	60.79	54.65	6.14	0.12	0.32	44.983	38.275	44.209	37.743	6.466	5.00	0.20	2.473	24	0	
27.07.25 23	60.60	54.49	6.10	0.10	0.31	44.257	36.194	43.503	35.694	7.810	5.00	0.20	2.723	24	0	
28.07.25 23	60.71	54.53	6.18	0.10	0.32	44.008	36.654	43.255	36.148	7.107	5.00	0.20	2.585	24	0	
29.07.25 23	60.48	54.43	6.06	0.09	0.31	46.812	39.472	46.017	38.929	7.087	5.00	0.20	2.625	24	0	
30.07.25 23	60.43	54.19	6.24	0.08	0.31	45.180	37.672	44.414	37.155	7.259	5.00	0.20	2.647	24	0	
31.07.25 23	60.52	54.48	6.04	0.08	0.32	47.332	40.429	46.526	39.870	6.655	5.00	0.20	2.546	24	0	
01.08.25 23	60.46	54.46	6.00	0.07	0.32	48.051	41.209	47.236	40.640	6.596	5.00	0.20	2.543	24	0	
02.08.25 23	60.17	54.32	5.85	0.07	0.31	48.782	40.941	47.959	40.379	7.580	5.00	0.20	2.731	24	0	
03.08.25 23	60.46	54.55	5.91	0.07	0.32	48.168	40.630	47.351	40.066	7.285	5.00	0.20	2.673	24	0	
04.08.25 23	60.64	54.50	6.14	0.06	0.32	46.354	39.076	45.562	38.536	7.027	5.00	0.20	2.619	24	0	
05.08.25 23	60.43	54.15	6.28	0.06	0.31	45.551	38.396	44.776	37.872	6.904	5.00	0.20	2.590	24	0	
06.08.25 23	60.16	53.78	6.38	0.06	0.30	43.602	36.817	42.869	36.322	6.547	5.00	0.20	2.475	24	0	
07.08.25 23	60.34	53.82	6.52	0.06	0.31	43.445	36.708	42.709	36.213	6.496	5.00	0.20	2.485	24	0	
08.08.25 23	60.29	53.83	6.46	0.06	0.31	43.605	36.900	42.866	36.401	6.465	5.00	0.20	2.473	24	0	
09.08.25 23	60.13	53.88	6.25	0.06	0.31	45.229	37.612	44.468	37.103	7.365	5.00	0.20	2.663	24	0	
10.08.25 23	59.78	53.67	6.11	0.07	0.31	45.400	38.133	44.643	37.621	7.022	5.00	0.20	2.564	24	0	
11.08.25 23	60.17	53.90	6.27	0.07	0.31	45.537	38.032	44.772	37.517	7.254	5.00	0.20	2.651	24	0	
12.08.25 23	60.70	54.31	6.39	0.08	0.32	45.588	38.057	44.807	37.534	7.273	5.00	0.20	2.691	24	0	

13.08.25 23	59.59	53.95	5.64	0.15	0.31	50.437	42.623	49.605	42.045	7.559	5.00	0.20	2.714	24	0
14.08.25 23	60.72	54.62	6.10	0.27	0.32	45.843	39.149	45.060	38.604	6.455	5.00	0.20	2.490	24	0
15.08.25 23	60.97	54.89	6.08	0.30	0.33	45.278	38.809	44.502	38.265	6.237	5.00	0.20	2.434	24	0
16.08.25 23	60.69	54.63	6.05	0.33	0.33	46.618	39.259	45.824	38.714	7.110	5.00	0.20	2.640	24	0
17.08.25 23	60.06	54.28	5.78	0.31	0.32	50.007	41.396	49.172	40.828	8.344	5.00	0.20	2.911	24	0
18.08.25 23	60.10	54.05	6.05	0.24	0.32	46.061	38.213	45.290	37.694	7.595	5.00	0.20	2.704	24	0
19.08.25 23	60.31	54.22	6.08	0.22	0.33	45.583	38.114	44.815	37.592	7.223	5.00	0.20	2.626	24	0
20.08.25 23	60.15	54.03	6.13	0.21	0.33	45.819	38.849	45.051	38.322	6.729	5.00	0.20	2.532	24	0
21.08.25 23	59.99	53.74	6.25	0.20	0.33	44.621	37.550	43.877	37.045	6.832	5.00	0.20	2.537	24	0
22.08.25 23	59.75	53.81	5.94	0.20	0.32	49.655	42.541	48.835	41.965	6.870	5.00	0.20	2.614	24	0
23.08.25 23	59.03	53.21	5.82	0.19	0.31	50.666	43.022	49.844	42.455	7.389	5.00	0.20	2.701	24	0
Итого/Средн	60.31	54.21	6.10	0.14	0.32	1478.396	1245.540	1453.434	1228.497	224.937	5.00	0.20	83.275	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.25 23	45022.574	37407.617	44254.561	36894.947	7359.614	2708.814	23618	1349
23.08.25 23	46500.970	38653.156	45707.996	38123.445	7584.551	2792.090	24386	1349
Итого	1478.395	1245.539	1453.434	1228.497	224.937	83.275	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

