

#144255#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: Карамзина 41-47

Договор N: 0000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	22.45	22.04	0.42	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
24.07.25 23	22.45	22.07	0.38	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
25.07.25 23	22.36	22.18	0.18	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
26.07.25 23	22.42	22.14	0.28	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
27.07.25 23	22.52	22.18	0.33	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
28.07.25 23	22.69	22.24	0.45	0.28	0.28	0.001 <	0.000 <	0.000	24	0	*
29.07.25 23	22.70	22.42	0.27	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
30.07.25 23	22.32	22.52	-0.19	0.18	0.18	0.000	0.000	0.000	24	0	
31.07.25 23	22.05	21.86	0.19	0.04	0.02	0.000	0.000	0.000	24	0	
01.08.25 23	22.02	21.73	0.29	0.04	0.02	0.000	0.000	0.000	24	0	
02.08.25 23	22.46	22.34	0.13 <	0.15	0.13	0.306 <	0.306 <	0.000 <	24	0	*
03.08.25 23	21.75	21.81	-0.06	0.29	0.27	0.001 <	0.001 <	0.000 <	24	0	*
04.08.25 23	22.01	22.20	-0.19 <	0.28	0.27	0.062 <	0.062 <	0.000 <	24	0	*
05.08.25 23	22.24	22.30	-0.06	0.29	0.27	0.001 <	0.000 <	0.000 <	24	0	*
06.08.25 23	22.26	22.32	-0.06 <	0.29	0.27	0.069 <	0.068 <	0.000 <	24	0	*
07.08.25 23	22.18	22.10	0.08 <	0.29	0.27	0.037 <	0.037 <	0.000 <	24	0	*
08.08.25 23	21.96	21.82	0.13	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.08.25 23	21.79	21.63	0.16	0.29	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.08.25 23	21.75	21.25	0.50	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.08.25 23	21.74	21.37	0.37	0.29	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.08.25 23	21.78	21.45	0.33	0.29	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.08.25 23	21.72	21.33	0.40	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.08.25 23	21.70	21.40	0.30	0.29	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.08.25 23	21.95	21.49	0.46	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
16.08.25 23	22.19	21.60	0.60	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
17.08.25 23	22.16	21.86	0.30	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.08.25 23	22.28	22.42	-0.13 <	0.28	0.27	0.072 <	0.072 <	0.000 <	24	0	*
19.08.25 23	22.46	22.25	0.21 <	0.28	0.27	0.125 <	0.125 <	0.000 <	24	0	*
20.08.25 23	22.03	22.00	0.03	0.28	0.27	0.012 <	0.011 <	0.000 <	24	0	*
21.08.25 23	22.04	22.11	-0.07 <	0.29	0.27	0.018 <	0.018 <	0.000 <	24	0	*
22.08.25 23	21.90	21.64	0.26	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.08.25 23	21.90	21.42	0.48 <	0.28	0.27	0.125 <	0.125 <	0.000	24	0	*
Итого/Средн	22.28	22.16	0.12	0.26	0.25	0.828	0.827	0.001	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.25 23	90433.820	89181.086	3717.898	23618	1349
23.08.25 23	90434.648	89181.913	3717.899	24386	1349
Итого	0.828	0.827	0.001	768	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

