

#147740#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Карамзина 41-47, Калининград
4113

Заводской номер счётчика 18064128	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3717,899	3717,899	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	2860,933	2792,09	68.843	16.443

Подпись исполнителя _____



#147739#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8504
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 18064128
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,82	0	52,192	42,713	0	51,434	42,202	0	24	0	0	0	55,5	50,5	0,13	0,27
25.08.2025	-	1,052	0	53,75	46,12	0	53,495	45,918	0	24	0	0	0	32	31	0,01	0,06
26.08.2025	-	0,428	0	51,535	46,391	0	51,432	46,301	0	24	0	0	0	23,8	23,7	0,03	0,05
27.08.2025	-	0,315	0	50,72	46,505	0	50,633	46,428	0	24	0	0	0	22,6	22,6	0,06	0,07
28.08.2025	-	0,291	0	50,255	46,162	0	50,176	46,091	0	24	0	0	0	21,9	22	0,1	0,08
29.08.2025	-	0,337	0	50,294	45,553	0	50,217	45,483	0	24	0	0	0	21,9	22	0,14	0,1
30.08.2025	-	1,04	0	47,928	41,68	0	47,724	41,539	0	24	0	0	0	29,7	27,5	0,25	0,18
31.08.2025	-	3,058	0	52,159	42,169	0	51,383	41,658	0	24	0	0	0	56,6	51,1	0,41	0,37
01.09.2025	-	2,863	0	51,091	42,568	0	50,271	42,01	0	24	0	0	0	58,8	53,1	0,27	0,37
02.09.2025	-	2,7	0	50,542	42,579	0	49,738	42,023	0	24	0	0	0	58,5	53	0,21	0,35
03.09.2025	-	2,597	0	50,114	42,78	0	49,303	42,212	0	24	0	0	0	59	53,4	0,21	0,34
04.09.2025	-	2,65	0	50,208	42,363	0	49,409	41,806	0	24	0	0	0	58,6	53,2	0,19	0,33
05.09.2025	-	2,446	0	47,83	41,145	0	47,043	40,592	0	24	0	0	0	59,5	53,8	0,21	0,33
06.09.2025	-	2,582	0	47,258	39,732	0	46,489	39,203	0	24	0	0	0	59,1	53,4	0,19	0,32
07.09.2025	-	2,772	0	48,421	39,57	0	47,666	39,063	0	24	0	0	0	57,8	52,4	0,14	0,3
08.09.2025	-	2,461	0	46,006	39,016	0	45,26	38,5	0	24	0	0	0	59,1	53,3	0,13	0,31
09.09.2025	-	2,597	0	46,058	38,359	0	45,316	37,855	0	24	0	0	0	58,9	53,1	0,11	0,3
10.09.2025	-	2,574	0	48,62	41,101	0	47,841	40,563	0	24	0	0	0	58,6	53	0,09	0,3
11.09.2025	-	2,539	0	48,492	41,184	0	47,716	40,646	0	24	0	0	0	58,6	52,9	0,09	0,29
12.09.2025	-	2,493	0	46,268	39,097	0	45,53	38,588	0	24	0	0	0	58,6	52,7	0,1	0,29
13.09.2025	-	2,673	0	46,178	37,991	0	45,446	37,5	0	24	0	0	0	58,3	52,5	0,11	0,28
14.09.2025	-	2,874	0	49,979	40,685	0	49,215	40,171	0	24	0	0	0	57,3	52	0,1	0,28
15.09.2025	-	2,46	0	45,9	38,89	0	45,168	38,387	0	24	0	0	0	58,6	52,7	0,12	0,29
16.09.2025	-	2,571	0	45,707	38,056	0	44,984	37,566	0	24	0	0	0	58,3	52,5	0,12	0,29
17.09.2025	-	2,548	0	45,255	37,641	0	44,546	37,166	0	24	0	0	0	58	52,1	0,11	0,28
18.09.2025	-	2,528	0	46,425	38,946	0	45,701	38,457	0	24	0	0	0	57,7	51,9	0,11	0,28
19.09.2025	-	2,531	0	43,814	36,183	0	43,126	35,727	0	24	0	0	0	58	52	0,12	0,29
20.09.2025	-	2,579	0	44,535	36,529	0	43,839	36,065	0	24	0	0	0	57,9	52,2	0,12	0,29
21.09.2025	-	2,511	0	43,432	35,627	0	42,748	35,169	0	24	0	0	0	58,1	52,4	0,12	0,3
22.09.2025	-	2,421	0	43,245	36,093	0	42,562	35,635	0	24	0	0	0	58,2	52,2	0,12	0,29
23.09.2025	-	2,53	0	45,668	38,12	0	44,954	37,637	0	24	0	0	0	57,9	52,1	0,12	0,29
Итого:	-	68,841	0	1489,879	1261,548	0	1470,365	1248,161	0	744	0	0	0	51,85	47,17	0,14	0,26

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2792,09	46500,97	38653,156	0	45707,996	38123,445	0	0	0
23.09.2025	2860,933	47990,85	39914,704	0	47178,361	39371,607	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения