

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/09/24г.-22/10/24г.

Абонент: Карамзина 41-47 Договор N: 0000000000  
Адрес: ЖКР Тип расходомера:  
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:  
Договорные расходы: G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч  
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 6.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч  
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 18064128, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xF347

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.24 23	61.25	54.55	6.70	0.19	0.30	42.282	34.926	41.550	34.442	7.108	5.00	0.20	2.636	24	0	
23.09.24 23	61.24	54.59	6.64	0.19	0.31	41.529	35.098	40.809	34.612	6.197	5.00	0.20	2.418	24	0	
24.09.24 23	61.22	54.50	6.72	0.19	0.32	40.874	34.559	40.164	34.082	6.082	5.00	0.20	2.387	24	0	
25.09.24 23	61.29	54.61	6.68	0.19	0.32	43.080	36.698	42.334	36.190	6.144	5.00	0.20	2.456	24	0	
26.09.24 23	61.20	54.42	6.79	0.18	0.32	41.452	34.395	40.735	33.920	6.816	5.00	0.20	2.563	24	0	
27.09.24 23	61.16	54.27	6.89	0.18	0.32	39.028	32.878	38.354	32.429	5.925	5.00	0.20	2.325	24	0	
28.09.24 23	61.15	54.20	6.95	0.18	0.32	39.384	32.728	38.702	32.281	6.421	5.00	0.20	2.445	24	0	
29.09.24 23	61.15	54.27	6.88	0.18	0.32	39.888	32.380	39.198	31.937	7.261	5.00	0.20	2.623	24	0	
30.09.24 23	61.20	54.14	7.06	0.17	0.32	41.586	34.510	40.867	34.040	6.827	5.00	0.20	2.608	24	0	
01.10.24 23	61.11	53.94	7.18	0.17	0.32	39.214	32.327	38.536	31.890	6.646	5.00	0.20	2.515	24	0	
02.10.24 23	61.31	54.81	6.50	0.17	0.34	48.939	41.839	48.091	41.257	6.835	5.00	0.20	2.728	24	0	
03.10.24 23	61.36	54.95	6.41	0.17	0.34	53.578	45.914	52.648	45.269	7.379	5.00	0.20	2.949	24	0	
04.10.24 23	61.33	54.81	6.52	0.17	0.34	51.827	44.759	50.923	44.136	6.787	5.00	0.20	2.799	24	0	
05.10.24 23	61.30	54.71	6.58	0.17	0.33	50.778	43.199	49.894	42.598	7.296	5.00	0.20	2.888	24	0	
06.10.24 23	61.30	54.59	6.72	0.17	0.34	51.482	42.076	50.588	41.492	9.095	5.00	0.20	3.305	24	0	
07.10.24 23	61.28	54.57	6.72	0.17	0.34	49.998	42.972	49.128	42.378	6.750	5.00	0.20	2.776	24	0	
08.10.24 23	61.25	54.51	6.75	0.17	0.36	48.240	41.472	47.403	40.897	6.506	5.00	0.20	2.681	24	0	
09.10.24 23	61.28	54.63	6.65	0.17	0.36	47.931	41.212	47.099	40.640	6.459	5.00	0.20	2.647	24	0	
10.10.24 23	61.28	54.75	6.53	0.17	0.36	47.752	40.821	46.924	40.254	6.670	5.00	0.20	2.665	24	0	
11.10.24 23	61.32	54.86	6.46	0.17	0.36	47.022 !	40.618 !	46.203 !	40.050 !	6.153	5.00	0.20	2.528	23	1 *	
12.10.24 23	61.32	54.86	6.46	0.17	0.36	49.245	41.259	48.388	40.683	7.705	5.00	0.20	2.910	24	0	
13.10.24 23	61.29	54.83	6.46	0.17	0.35	48.139	40.270	47.303	39.707	7.596	5.00	0.20	2.858	24	0	
14.10.24 23	61.29	54.80	6.49	0.17	0.35	47.661	40.605	46.831	40.039	6.792	5.00	0.20	2.683	24	0	
15.10.24 23	61.32	55.01	6.31	0.17	0.35	48.886	42.315	48.035	41.721	6.313	5.00	0.20	2.585	24	0	
16.10.24 23	61.37	55.11	6.26	0.17	0.35	50.636	43.621	49.752	43.007	6.745	5.00	0.20	2.712	24	0	
17.10.24 23	61.29	54.79	6.50	0.17	0.34	48.021	40.840	47.188	40.270	6.918	5.00	0.20	2.721	24	0	
18.10.24 23	61.29	54.95	6.34	0.17	0.35	48.417	41.677	47.577	41.094	6.484	5.00	0.20	2.613	24	0	
19.10.24 23	61.31	54.84	6.47	0.16	0.34	48.333	41.497	47.493	40.917	6.576	5.00	0.20	2.652	24	0	
20.10.24 23	61.30	54.82	6.48	0.16	0.34	48.694	40.021	47.848	39.465	8.384	5.00	0.20	3.041	24	0	
21.10.24 23	61.30	54.94	6.37	0.16	0.35	48.335	40.878	47.494	40.304	7.190	5.00	0.20	2.763	24	0	
22.10.24 23	61.34	55.13	6.21	0.16	0.34	46.917 !	40.312 !	46.103 !	39.745 !	6.358	5.00	0.20	2.527	23	1 *	
Итого/Средн	61.28	54.69	6.58	0.17	0.34	1439.149	1218.678	1414.162	1201.744	212.418	5.00	0.20	83.007	742	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.09.24 23	30800.304	25511.607	30272.717	25159.951	5112.766	1877.285	16326	1345
22.10.24 23	32239.453	26730.285	31686.879	26361.695	5325.184	1960.292	17068	1347
Итого	1439.149	1218.678	1414.162	1201.744	212.418	83.007	742	2

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

