

#163317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113
5054
ВКТ-7
00159639
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,618	0,319	40,13	33,77	0	39,41	33,31	6,1	24	0	0	60,3	51,5	8,83	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,698	0,393	41,09	33,23	0	40,38	32,79	7,59	24	0	0	59,7	50,4	9,28	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,693	0,38	40,84	33,29	0	40,12	32,82	7,3	24	0	0	59,7	50,3	9,45	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,668	0,362	40,65	33,3	0	39,93	32,85	7,08	24	0	0	59,4	50,2	9,15	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,723	0,424	41,52	32,78	0	40,81	32,38	8,43	24	0	0	58,7	49,8	8,92	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,704	0,398	40,99	32,85	0	40,28	32,43	7,85	24	0	0	58,9	49,6	9,27	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,641	0,333	40,03	33,26	0	39,32	32,82	6,5	24	0	0	58,8	49,5	9,35	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,672	0,378	37,57	29,82	0	36,92	29,48	7,44	24	0	0	58,9	49,1	9,83	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,65	0,343	38,93	31,62	0	38,35	31,31	7,04	24	0	0	57,4	47,9	9,54	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,673	0,339	39,58	32,45	0	38,98	32,15	6,83	24	0	0	57,5	47,2	10,33	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,682	0,327	40	33,04	0	39,36	32,73	6,63	24	0	0	57,7	46,9	10,74	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,503	0,338	24,95	15,53	0	24,62	15,46	9,16	23	1	1	47,3	38,3	8,93	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,547	0,289	32	25,92	0	31,49	25,62	5,87	24	0	0	58	48,2	9,72	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,613	0,343	34,72	27,63	0	34,24	27,36	6,88	24	0	0	58	48,4	9,61	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,606	0,333	36,11	29,18	0	35,62	28,9	6,72	24	0	0	57,8	48,6	9,24	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,604	0,334	36,4	29,48	0	35,92	29,16	6,76	24	0	0	58,1	49	9,04	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,625	0,351	36,79	29,56	0	36,28	29,26	7,02	24	0	0	58	48,8	9,22	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,594	0,322	37,15	30,47	0	36,67	30,16	6,51	24	0	0	57,6	48,8	8,89	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,653	0,396	37,69	29,32	0	37,19	29,03	8,16	24	0	0	56,8	48,2	8,67	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,594	0,326	36,85	30,07	0	36,36	29,78	6,58	24	0	0	57,5	48,6	8,83	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,604	0,361	33,91	26,05	0	33,43	25,79	7,64	24	0	0	56,8	48	8,79	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,558	0,294	32,18	26,44	0	31,56	26,08	5,48	24	0	0	61,8	51,9	9,94	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,651	0,278	49,19	43,91	0	48,3	43,32	4,98	24	0	0	62,6	53,9	8,7	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,635	0,254	48,24	43,34	0	47,32	42,78	4,54	24	0	0	62,8	53,7	9,02	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,666	0,3	51,35	45,62	0	50,47	44,96	5,51	22	2	1	61,8	53,7	8,11	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,724	0,343	53,69	47,19	0	52,74	46,48	6,26	24	0	0	61,9	53,6	8,29	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,712	0,321	52,93	46,76	0	51,97	46,07	5,9	24	0	0	61,9	53,4	8,49	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,697	0,305	52,17	46,27	0	51,21	45,61	5,6	24	0	0	61,8	53,2	8,59	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,703	0,317	51,57	45,43	0	50,64	44,82	5,82	24	0	0	61,9	53,2	8,63	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,679	0,297	51	45,17	0	50,07	44,6	5,47	24	0	0	61,9	53,3	8,57	0,7	0,7	-
Итого:	19,39	0	1230,22	1022,75	0	1209,96	1010,31	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,39																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	295,974	18387,51	14834,13	0	18076,73	14636,65
23.10.2025	315,364	19617,73	15856,88	0	19286,69	15646,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:37:38