

#163318#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5053

ВКТ-7

00159639

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	21,3	-2,35	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,972	0	111,93	113,43	0	110,54	112,48	0	0	24	0	0	51,3	42,4	8,81	0,7	0,7	-
03.10.2025	1,524	0	190,36	192,77	0	187,96	191,09	0	0	24	0	0	51,8	43,7	8,14	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,511	0	188,13	190,7	0	185,78	189,02	0	0	24	0	0	51,8	43,6	8,15	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,662	0	122,08	123,67	0	121,16	123,06	0	0	23	1	1	38,6	33,2	5,48	0,7	0,7	-
06.10.2025	1,501	0	187,65	190,37	0	185,27	188,69	0	0	24	0	0	51,3	43,2	8,13	0,7	0,7	-
07.10.2025	1,479	0	187,54	190,25	0	185,14	188,57	0	0	24	0	0	51,4	43,4	8	0,7	0,7	-
08.10.2025	1,482	0	187,41	190,14	0	185,01	188,46	0	0	24	0	0	51,3	43,3	8,02	0,7	0,7	-
09.10.2025	1,447	0	187,44	190,1	0	185,04	188,42	0	0	24	0	0	51,3	43,5	7,86	0,7	0,7	-
10.10.2025	1,441	0	187,69	190,34	0	185,29	188,66	0	0	24	0	0	51,3	43,5	7,79	0,7	0,7	-
11.10.2025	1,427	0	187,63	190,28	0	185,23	188,6	0	0	24	0	0	51,3	43,6	7,71	0,7	0,7	-
12.10.2025	1,436	0	187,42	190,08	0	185,02	188,4	0	0	24	0	0	51,3	43,5	7,78	0,7	0,7	-
13.10.2025	1,446	0	187,37	190,03	0	184,97	188,35	0	0	24	0	0	51,3	43,5	7,83	0,7	0,7	-
14.10.2025	1,47	0	187,14	189,82	0	184,76	188,14	0	0	24	0	0	51,4	43,5	7,96	0,7	0,7	-
15.10.2025	1,455	0	187,24	189,92	0	184,85	188,24	0	0	24	0	0	51,3	43,4	7,89	0,7	0,7	-
16.10.2025	1,457	0	187,12	189,81	0	184,74	188,13	0	0	24	0	0	51,3	43,4	7,92	0,7	0,7	-
17.10.2025	1,38	0	187,16	189,8	0	184,91	188,12	0	0	24	0	0	50,2	42,7	7,48	0,7	0,7	-
18.10.2025	1,095	0	170,8	173,05	0	169,09	171,76	0	0	22	2	1	45,5	39	6,49	0,7	0,7	-
19.10.2025	1,393	0	186,68	189,28	0	184,52	187,68	0	0	24	0	0	49,7	42,1	7,58	0,7	0,7	-
20.10.2025	1,463	0	186,74	189,39	0	184,49	187,78	0	0	24	0	0	50,6	42,6	7,95	0,7	0,7	-
21.10.2025	1,462	0	186,65	189,28	0	184,4	187,67	0	0	24	0	0	50,6	42,7	7,94	0,7	0,7	-
22.10.2025	1,401	0	186,3	188,89	0	184,14	187,34	0	0	24	0	0	49,9	42,2	7,62	0,7	0,7	-
23.10.2025	1,345	0	186,63	189,2	0	184,47	187,66	0	0	24	0	0	49,3	42	7,31	0,7	0,7	-
Итого:	30,249	0	3965,11	4020,6	0	3916,78	3986,32	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,249																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

549

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	305,049	34952,87	35476,05	0,04	34472,59	35134,29	0,04
23.10.2025	335,298	38917,98	39496,65	0,04	38389,37	39120,61	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 16:25:38