

#166747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный Бульвар 10-16, Калининград

4113

5054

ВКТ-7

00159639

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,66	0,281	50,58	45,11	0	49,66	44,54	5,12	24	0	0	61,9	53,3	8,59	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,694	0,314	50,75	44,63	0	49,83	44,07	5,76	24	0	0	61,9	53,2	8,64	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,718	0,339	50,94	44,34	0	50,03	43,81	6,22	24	0	0	61,8	53,1	8,67	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,685	0,303	50,36	44,45	0	49,45	43,92	5,53	24	0	0	61,8	53,1	8,75	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,721	0,337	50,58	43,91	0	49,67	43,41	6,26	24	0	0	61,8	53	8,77	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,738	0,359	50,66	43,62	0	49,73	43,14	6,59	24	0	0	61,8	53	8,8	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,703	0,324	50,12	43,75	0	49,2	43,27	5,93	24	0	0	61,8	53	8,81	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,738	0,359	50,34	43,3	0	49,42	42,82	6,6	24	0	0	61,8	52,9	8,88	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,731	0,353	50,99	44,14	0	50,09	43,63	6,46	24	0	0	61,9	53,2	8,71	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,705	0,326	51,74	45,41	0	50,81	44,83	5,98	24	0	0	61,9	53,3	8,57	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,707	0,329	51,45	45,1	0	50,53	44,54	5,99	24	0	0	61,9	53,3	8,53	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,724	0,345	51,19	44,45	0	50,28	43,92	6,36	24	0	0	61,8	53,1	8,66	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,704	0,327	50,67	44,21	0	49,72	43,71	6,01	24	0	0	61,8	53,2	8,64	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,669	0,293	49,95	44,14	0	49,04	43,64	5,4	24	0	0	61,8	53,2	8,57	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,621	0,244	49,17	44,26	0	48,26	43,78	4,48	24	0	0	61,8	53,1	8,71	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,669	0,285	51,07	45,49	0	50,18	44,93	5,25	24	0	0	61,6	53,1	8,53	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,729	0,348	51,86	45	0	50,95	44,46	6,49	24	0	0	61,2	52,6	8,55	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,71	0,342	50,65	43,93	0	49,74	43,4	6,34	24	0	0	61,5	53	8,44	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,726	0,356	50,54	43,5	0	49,63	43,02	6,61	24	0	0	61,6	53	8,55	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,705	0,339	50,11	43,42	0	49,2	42,94	6,26	24	0	0	61,6	53	8,58	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,671	0,304	49,53	43,52	0	48,64	43,04	5,6	24	0	0	61,6	53	8,61	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,693	0,331	49,66	43,12	0	48,74	42,64	6,1	24	0	0	61,7	53,1	8,54	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,714	0,352	49,86	42,88	0	48,97	42,4	6,57	24	0	0	61,4	52,9	8,5	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,722	0,368	49,68	42,59	0	48,81	42,11	6,7	24	0	0	61,9	53,3	8,56	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,659	0,296	48,75	42,82	0	47,88	42,34	5,54	24	0	0	61,4	52,8	8,61	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,682	0,313	48,89	42,72	0	48,07	42,24	5,83	24	0	0	61,2	52,4	8,76	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,676	0,309	48,68	42,61	0	47,8	42,13	5,67	24	0	0	61,6	52,8	8,76	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,673	0,299	48,5	42,61	0	47,65	42,13	5,52	24	0	0	61,5	52,7	8,84	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,701	0,332	48,34	41,92	0	47,48	41,44	6,04	24	0	0	61,8	52,9	8,92	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,718	0,342	48,73	42,09	0	47,87	41,61	6,26	24	0	0	61,8	52,7	9,09	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,705	0,332	48,58	42,15	0	47,72	41,67	6,05	24	0	0	61,8	52,7	9,11	0,7	0,7	-
Итого:	21,671	0	1552,92	1355,19	0	1525,05	1339,53	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,671																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	315,364	19617,73	15856,88	0	19286,69	15646,96
23.11.2025	337,035	21170,65	17212,07	0	20811,74	16986,49

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:34:07