

#207960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5050

ВКТ-7

00170005

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,764	1,084	50,64	32,45	0	49,78	32,21	17,57	24	0	0	61,4	40,1	21,25	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,79	1,124	50,98	31,88	0	50,11	31,64	18,47	24	0	0	61	40	21	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,688	1,008	49,78	32,67	0	48,87	32,43	16,44	24	0	0	61,4	40,5	20,89	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,624	0,946	49,17	33,1	0	48,31	32,86	15,45	24	0	0	61,3	40,7	20,56	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,619	0,953	49,16	32,99	0	48,32	32,75	15,57	24	0	0	61,1	40,8	20,39	0,7	0,7	-6
29.01.2026	1,589	0,906	48,55	33,24	0	47,7	33	14,7	24	0	0	61,5	40,7	20,8	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,613	0,927	48,75	33,1	0	47,91	32,86	15,05	24	0	0	61,5	40,5	20,98	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,702	1,017	49,69	32,54	0	48,83	32,3	16,53	24	0	0	61,5	40,2	21,29	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,913	1,21	53,47	33,08	0	52,56	32,84	19,72	24	0	0	61,4	40	21,39	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,666	0,941	49,45	33,56	0	48,61	33,32	15,29	24	0	0	61,5	39,7	21,76	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,634	0,904	49,31	34,01	0	48,44	33,77	14,67	24	0	0	61,5	39,9	21,59	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,789	1,074	51,29	33,19	0	50,39	32,95	17,44	24	0	0	61,5	39,8	21,74	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	1,655	0,94	49,59	33,68	0	48,71	33,44	15,27	24	0	0	61,5	40	21,44	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,693	0,99	50,26	33,55	0	49,37	33,31	16,06	24	0	0	61,5	40,4	21,17	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,69	0,999	50,15	33,28	0	49,28	33,04	16,24	24	0	0	61,5	40,5	20,95	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,849	1,198	52,58	32,02	0	51,71	31,78	19,93	24	0	0	60,4	40	20,35	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,595	0,904	48,66	33,4	0	47,82	33,16	14,66	24	0	0	61,5	40,5	20,94	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,601	0,91	48,6	33,17	0	47,72	32,93	14,79	24	0	0	61,4	40,5	20,95	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,265	0,793	33,93	20,44	0	33,33	20,34	12,99	24	0	0	61,1	38	23,1	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	1,232	0,868	27,18	12,44	0	26,7	12,41	14,29	24	0	0	60,6	31,2	29,41	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,583	0,869	51,64	36,91	0	50,76	36,6	14,16	24	0	0	61,4	41,9	19,52	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,749	1,029	55,08	37,78	0	54,13	37,47	16,66	24	0	0	61,6	42,3	19,29	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,814	1,112	54,21	35,55	0	53,31	35,27	18,04	24	0	0	61,6	41,7	19,89	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,555	0,828	50,55	36,48	0	49,66	36,21	13,45	24	0	0	61,6	41,5	20,05	0,7	0,7	-
17.02.2026	1,679	0,966	51,21	34,88	0	50,32	34,64	15,68	24	0	0	61,5	41	20,56	0,7	0,7	-
Итого:	41,351	0	1223,88	809,39	0	1202,65	803,53	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,351																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	515,467	19679,12	14499,51	0	19359,53	14376,33
17.02.2026	556,818	20903	15308,9	0	20562,18	15179,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 8:07:56