

#121616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5050

ВКТ-7

00170005

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,688	0,938	74,04	57,36	0	72,83	56,84	15,99	24	0	0	59,2	46,1	13,05	0,7	0,7	-
25.02.2025	1,725	0,931	73,86	57,76	0	72,62	57,16	15,46	24	0	0	60,7	47	13,73	0,7	0,7	-
26.02.2025	1,763	0,97	74,22	57,57	0	73	56,95	16,05	24	0	0	60,9	47,2	13,76	0,7	0,7	-
27.02.2025	1,692	0,912	73,45	57,63	0	72,23	56,98	15,25	24	0	0	60,6	47,1	13,5	0,7	0,7	-
28.02.2025	1,633	0,885	73,24	57,37	0	72,05	56,84	15,21	24	0	0	59	46,1	12,92	0,7	0,7	-
01.03.2025	1,681	0,95	74,06	56,86	0	72,89	56,31	16,58	24	0	0	58,3	45,6	12,69	0,7	0,7	-
02.03.2025	1,868	1,14	77,35	56,19	0	76,16	55,66	20,5	24	0	0	57,2	44,7	12,48	0,7	0,7	-
03.03.2025	1,694	0,921	73,35	56,6	0	72,18	56,12	16,06	24	0	0	58,4	44,9	13,48	0,7	0,7	-
04.03.2025	1,747	0,971	74	56,48	0	72,82	56	16,82	24	0	0	58,5	44,9	13,61	0,7	0,7	-
05.03.2025	1,751	0,966	73,89	56,49	0	72,72	56,01	16,71	24	0	0	58,8	45,1	13,73	0,7	0,7	-
06.03.2025	1,722	0,954	73,46	56,41	0	72,3	55,93	16,37	24	0	0	59,1	45,6	13,52	0,7	0,7	-
07.03.2025	1,714	0,974	73,56	56,28	0	72,4	55,76	16,64	24	0	0	59,1	46	13,09	0,7	0,7	-
08.03.2025	1,708	0,974	73,09	55,76	0	71,88	55,23	16,65	24	0	0	59,3	46,3	13,01	0,7	0,7	-
09.03.2025	1,697	0,984	73,22	55,43	0	72,05	54,88	17,17	24	0	0	58,7	46,2	12,54	0,7	0,7	-
10.03.2025	1,625	0,903	71,67	55,73	0	70,5	55,2	15,3	24	0	0	59,7	46,8	12,91	0,7	0,7	-
11.03.2025	1,671	0,941	72,17	55,37	0	71	54,84	16,16	24	0	0	59,2	46,2	13,04	0,7	0,7	-
12.03.2025	1,665	0,934	72,06	55,41	0	70,89	54,9	15,99	24	0	0	59,3	46,2	13,09	0,7	0,7	-
13.03.2025	1,655	0,933	71,95	55,26	0	70,8	54,75	16,05	24	0	0	59	46,1	12,94	0,7	0,7	-
14.03.2025	1,633	0,905	71,46	55,27	0	70,33	54,79	15,54	24	0	0	58,9	45,8	13,11	0,7	0,7	-
15.03.2025	1,752	1,051	73,31	54,24	0	72,17	53,76	18,41	24	0	0	58	45,2	12,78	0,7	0,7	-
16.03.2025	1,817	1,123	74,47	53,73	0	73,35	53,25	20,1	24	0	0	57,1	44,5	12,58	0,7	0,7	-
17.03.2025	1,604	0,894	70,8	54,51	0	69,74	54,03	15,71	24	0	0	57,7	44,8	12,89	0,7	0,7	-
18.03.2025	1,692	0,965	71,99	54,47	0	70,89	53,99	16,9	24	0	0	57,9	44,6	13,23	0,7	0,7	-
19.03.2025	1,707	0,972	72,06	54,42	0	70,92	53,94	16,98	24	0	0	58	44,7	13,35	0,7	0,7	-
20.03.2025	1,686	0,957	71,79	54,56	0	70,67	54,08	16,59	24	0	0	58,5	45,3	13,21	0,7	0,7	-
21.03.2025	1,584	0,849	69,69	54,57	0	68,56	54,09	14,47	24	0	0	59,3	45,9	13,43	0,7	0,7	-
22.03.2025	1,675	0,963	71,04	53,75	0	69,9	53,27	16,63	24	0	0	58,7	45,6	13,14	0,7	0,7	-
23.03.2025	1,663	0,995	71,69	53,09	0	70,65	52,61	18,04	24	0	0	56,6	44,5	12,15	0,7	0,7	-
Итого:	47,512	0	2040,94	1558,57	0	2008,5	1544,17	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,512																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	34,667	1430,43	1083,54	0	1406,67	1072,71
23.03.2025	82,179	3471,37	2642,11	0	3415,17	2616,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:31:43