

#166742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5049

ВКТ-7

00170005

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,839	0	431,1	431,24	0	426,78	428,12	0	0	24	0	0	46,2	39,5	6,67	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,955	0	430,5	430,67	0	426,13	427,54	0	0	24	0	0	46,5	39,5	6,96	0,7	0,7	-
26.10.2025	3,013	0	431,57	431,68	0	427,16	428,49	0	0	24	0	0	46,8	39,7	7,07	0,7	0,7	-
27.10.2025	3,156	0	432,11	432,13	0	427,53	428,83	0	0	24	0	0	47,6	40,2	7,4	0,7	0,7	-
28.10.2025	3,101	0	431,03	431,03	0	426,55	427,84	0	0	24	0	0	47,1	39,8	7,29	0,7	0,7	-
29.10.2025	3,087	0	431,38	431,35	0	426,96	428,14	0	0	24	0	0	46,9	39,7	7,24	0,7	0,7	-
30.10.2025	3,047	0	431,06	431	0	426,67	427,83	0	0	24	0	0	46,8	39,6	7,16	0,7	0,7	-
31.10.2025	3,074	0	431,08	431,02	0	426,63	427,87	0	0	24	0	0	46,9	39,7	7,22	0,7	0,7	-
01.11.2025	3,161	0	431,89	431,76	0	427,32	428,53	0	0	24	0	0	47,6	40,2	7,41	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,924	0	431,31	431,22	0	426,99	428,1	0	0	24	0	0	46,3	39,5	6,86	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,867	0	431,19	431,12	0	426,87	428	0	0	24	0	0	46,2	39,5	6,73	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,988	0	431,77	431,74	0	427,33	428,55	0	0	24	0	0	46,8	39,8	7	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,852	0	431,8	431,67	0	427,48	428,55	0	0	24	0	0	46,2	39,5	6,69	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,843	0	431,9	431,75	0	427,58	428,63	0	0	24	0	0	46,2	39,5	6,66	0,7	0,7	-
07.11.2025	3,053	0	431,6	431,57	0	427,06	428,32	0	0	24	0	0	47,3	40,2	7,16	0,7	0,7	-
08.11.2025	3,335	0	432,2	432,32	0	427,37	428,92	0	0	24	0	0	49	41,1	7,82	0,7	0,7	-
09.11.2025	3,373	0	432,09	432,38	0	427,21	428,94	0	0	24	0	0	49,1	41,2	7,91	0,7	0,7	-
10.11.2025	3,227	0	431,95	432,24	0	427,28	428,92	0	0	24	0	0	48	40,5	7,57	0,7	0,7	-
11.11.2025	3,1	0	431,34	431,57	0	426,86	428,36	0	0	24	0	0	47,2	39,9	7,28	0,7	0,7	-
12.11.2025	3,172	0	431,25	431,52	0	426,68	428,26	0	0	24	0	0	47,6	40,1	7,45	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,989	0	431,05	431,25	0	426,66	428,09	0	0	24	0	0	46,6	39,6	7,02	0,7	0,7	-
14.11.2025	3,012	0	430,77	430,98	0	426,35	427,79	0	0	24	0	0	46,9	39,8	7,08	0,7	0,7	-
15.11.2025	3,416	0	432,68	433,02	0	427,79	429,55	0	0	24	0	0	49,3	41,3	8	0,7	0,7	-
16.11.2025	4,277	0	435,69	436,46	0	429,56	432,3	0	0	24	0	0	55,1	45,1	9,98	0,7	0,7	-
17.11.2025	3,819	0	433,19	433,61	0	427,76	429,89	0	0	24	0	0	51,9	42,9	8,94	0,7	0,7	-
18.11.2025	4,021	0	434,32	434,78	0	428,68	430,96	0	0	24	0	0	52,8	43,4	9,4	0,7	0,7	-
19.11.2025	3,767	0	433,7	434,1	0	428,47	430,49	0	0	24	0	0	50,9	42,1	8,81	0,7	0,7	-
20.11.2025	4,324	0	435,9	436,58	0	429,86	432,51	0	0	24	0	0	54,7	44,6	10,07	0,7	0,7	-
21.11.2025	4,015	0	435,08	435,55	0	429,51	431,76	0	0	24	0	0	52,4	43	9,37	0,7	0,7	-
22.11.2025	4,056	0	435,12	435,49	0	429,53	431,72	0	0	24	0	0	52,5	43,1	9,46	0,7	0,7	-
23.11.2025	4,876	0	437,67	438,55	0	430,88	434,09	0	0	24	0	0	58,1	46,7	11,34	0,7	0,7	-
Итого:	103,739	0	13405,29	13411,35	0	13255,49	13305,89	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,739																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	357,079	39626,63	39605,42	0	39099,6	39241,97	0
23.11.2025	460,818	53031,92	53016,77	0	52355,09	52547,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:54:54