

#166743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5050

ВКТ-7

00170005

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,041	0,681	25,96	13,97	0	25,48	13,93	11,55	24	0	0	59,3	33,9	25,38	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,039	0,708	25,98	13,37	0	25,5	13,32	12,18	24	0	0	58,7	34,6	24,1	0,7	0,7	-
26.10.2025	1,454	0,84	52,13	36,94	0	51,28	36,66	14,62	24	0	0	58,2	41,7	16,49	0,7	0,7	-
27.10.2025	1,409	0,756	52,92	39,36	0	52,06	39,07	12,99	24	0	0	58,8	42,4	16,47	0,7	0,7	-
28.10.2025	1,422	0,783	52,34	38,37	0	51,51	38,08	13,43	24	0	0	58,7	42	16,66	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,44	0,794	52,38	38,3	0	51,59	38,01	13,58	24	0	0	58,9	42	16,87	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,492	0,871	52,49	36,82	0	51,71	36,53	15,18	24	0	0	58,2	41,6	16,6	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,433	0,809	51,24	36,77	0	50,5	36,52	13,98	24	0	0	58,1	41,1	16,99	0,7	0,7	-
01.11.2025	1,341	0,721	50,18	37,19	0	49,45	36,92	12,53	24	0	0	58	41,4	16,62	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,454	0,847	51,51	36,38	0	50,71	36,09	14,62	24	0	0	58,4	41,8	16,66	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,456	0,853	51,58	36,32	0	50,83	36,04	14,79	24	0	0	58,3	41,8	16,45	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,493	0,911	51,55	35,14	0	50,78	34,85	15,93	24	0	0	57,8	41,4	16,44	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,352	0,749	49,77	36,33	0	49,04	36,06	12,98	24	0	0	58,2	41,8	16,49	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,399	0,812	50,56	35,96	0	49,81	35,67	14,14	24	0	0	58,2	42	16,2	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,372	0,777	49,87	35,85	0	49,15	35,58	13,57	24	0	0	57,9	41,4	16,45	0,7	0,7	-
08.11.2025	1,477	0,897	52,33	35,98	0	51,59	35,7	15,89	24	0	0	57	41,1	15,93	0,7	0,7	-
09.11.2025	1,563	1,009	52,82	34,03	0	52,09	33,77	18,32	24	0	0	56,2	40,5	15,72	0,7	0,7	-
10.11.2025	1,29	0,777	47,08	33,32	0	46,34	33,01	13,33	24	0	0	58,9	43,6	15,28	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,442	0,77	56,12	42,84	0	55,18	42,4	12,78	24	0	0	60,9	45,2	15,7	0,7	0,7	-
12.11.2025	1,391	0,771	56,75	43,14	0	55,83	42,69	13,14	24	0	0	59,4	45,1	14,36	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,5	0,801	57,1	43,44	0	56,1	43,02	13,08	24	0	0	61,3	45,1	16,2	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,537	0,823	59,94	46,05	0	58,9	45,57	13,33	24	0	0	61,6	45,8	15,76	0,7	0,7	-
15.11.2025	1,564	0,842	59,78	45,49	0	58,74	45,01	13,73	24	0	0	61,2	45,1	16,06	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,615	0,888	59,42	44,45	0	58,37	43,97	14,4	24	0	0	61,6	45	16,6	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,562	0,849	58,44	43,81	0	57,48	43,36	14,12	24	0	0	60,5	44,2	16,3	0,7	0,7	-
18.11.2025	1,556	0,86	58,25	43,24	0	57,31	42,81	14,5	24	0	0	59,6	43,3	16,23	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,584	0,861	58,02	43,19	0	57,09	42,75	14,34	24	0	0	60,3	43,6	16,76	0,7	0,7	-
20.11.2025	1,565	0,851	57,75	42,99	0	56,83	42,57	14,26	24	0	0	60,1	43,5	16,67	0,7	0,7	-
21.11.2025	1,591	0,861	57,45	42,66	0	56,5	42,26	14,24	24	0	0	60,6	43,3	17,26	0,7	0,7	-
22.11.2025	1,611	0,893	57,6	42,14	0	56,66	41,78	14,88	24	0	0	60,3	43,2	17,09	0,7	0,7	-
23.11.2025	1,624	0,889	57,06	41,95	0	56,11	41,58	14,53	24	0	0	61,2	43,6	17,61	0,7	0,7	-
Итого:	45,069	0	1626,37	1175,79	0	1600,52	1165,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,069																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	371,919	14871,27	11134,49	0	14630,68	11037,5
23.11.2025	416,988	16497,64	12310,28	0	16231,2	12203,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:33:51