

#190843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5049

ВКТ-7

00170005

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 4,99        | 0            | 438,26   | 439,25   | 0       | 431,21   | 434,59   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 59,2   | 47,6   | 11,59 | 0,7     | 0,7     | -3,9        |
| 25.11.2025 | 4,698       | 0            | 437,21   | 438,07   | 0       | 430,55   | 433,61   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 57,6   | 46,6   | 10,93 | 0,7     | 0,7     | -0,9        |
| 26.11.2025 | 4,617       | 0            | 436,69   | 437,6    | 0       | 430,21   | 433,27   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 56,7   | 45,9   | 10,75 | 0,7     | 0,7     | -0,4        |
| 27.11.2025 | 4,441       | 0            | 435,42   | 436,16   | 0       | 429,18   | 431,95   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,6   | 45,3   | 10,36 | 0,7     | 0,7     | -1,3        |
| 28.11.2025 | 4,38        | 0            | 435,16   | 435,8    | 0       | 429,09   | 431,68   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55     | 44,8   | 10,23 | 0,7     | 0,7     | -0,4        |
| 29.11.2025 | 4,481       | 0            | 436,24   | 436,95   | 0       | 429,96   | 432,81   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,7   | 45,3   | 10,44 | 0,7     | 0,7     | -0,3        |
| 30.11.2025 | 4,498       | 0            | 435,89   | 436,88   | 0       | 429,61   | 432,71   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,8   | 45,3   | 10,49 | 0,7     | 0,7     | -0,5        |
| 01.12.2025 | 4,239       | 0            | 434,67   | 435,54   | 0       | 428,77   | 431,54   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 54,2   | 44,3   | 9,91  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.12.2025 | 4,534       | 0            | 435,69   | 436,71   | 0       | 429,4    | 432,51   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,9   | 45,3   | 10,58 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.12.2025 | 4,107       | 0            | 433,92   | 434,9    | 0       | 428,18   | 431,03   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 53,5   | 43,8   | 9,62  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.12.2025 | 3,866       | 0            | 433,66   | 434,48   | 0       | 428,23   | 430,74   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 52     | 42,9   | 9,05  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.12.2025 | 3,666       | 0            | 433,01   | 433,73   | 0       | 427,79   | 430,1    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 50,8   | 42,2   | 8,59  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.12.2025 | 3,551       | 0            | 432,78   | 433,3    | 0       | 427,69   | 429,73   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 50,2   | 41,9   | 8,32  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.12.2025 | 3,757       | 0            | 433,72   | 434,28   | 0       | 428,37   | 430,56   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 51,6   | 42,8   | 8,79  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.12.2025 | 3,675       | 0            | 433,39   | 433,89   | 0       | 428,15   | 430,23   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 51,1   | 42,5   | 8,6   | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.12.2025 | 3,413       | 0            | 432,52   | 432,99   | 0       | 427,61   | 429,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 49,5   | 41,4   | 8,01  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.12.2025 | 3,336       | 0            | 432,57   | 433,01   | 0       | 427,75   | 429,62   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 49,2   | 41,4   | 7,81  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.12.2025 | 3,397       | 0            | 432,21   | 432,67   | 0       | 427,29   | 429,2    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 49,4   | 41,5   | 7,97  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.12.2025 | 3,416       | 0            | 431,73   | 432,26   | 0       | 426,73   | 428,71   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 49,7   | 41,7   | 8,02  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.12.2025 | 3,625       | 0            | 432,4    | 433,24   | 0       | 427,17   | 429,62   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 51     | 42,5   | 8,5   | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.12.2025 | 3,612       | 0            | 432,14   | 432,94   | 0       | 427,01   | 429,34   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 50,5   | 42     | 8,48  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.12.2025 | 3,87        | 0            | 433,61   | 434,6    | 0       | 428,15   | 430,84   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 52     | 42,9   | 9,06  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.12.2025 | 3,924       | 0            | 434,3    | 435,31   | 0       | 428,78   | 431,5    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 52,2   | 43     | 9,17  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.12.2025 | 4,433       | 0            | 435,96   | 437,24   | 0       | 429,73   | 433,04   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55,7   | 45,3   | 10,34 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.12.2025 | 4,23        | 0            | 434,75   | 435,92   | 0       | 428,79   | 431,89   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 54,4   | 44,5   | 9,89  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 19.12.2025 | 3,848       | 0            | 433,74   | 434,71   | 0       | 428,31   | 430,99   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 51,8   | 42,8   | 9,01  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 20.12.2025 | 3,645       | 0            | 432,63   | 433,5    | 0       | 427,48   | 429,9    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 50,6   | 42     | 8,55  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 21.12.2025 | 3,605       | 0            | 432,73   | 433,58   | 0       | 427,65   | 429,98   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 50,4   | 42     | 8,45  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.12.2025 | 3,54        | 0            | 432,94   | 433,78   | 0       | 427,85   | 430,18   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 50,2   | 41,9   | 8,29  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.12.2025 | 4,325       | 0            | 434,15   | 435,46   | 0       | 428,07   | 431,34   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 55     | 44,9   | 10,12 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 119,719     | 0            | 13024,09 | 13048,75 | 0       | 12854,76 | 12932,73 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 119,719     |              |          |          |         |          |          |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.11.2025 | 460,818  | 53031,92 | 53016,77 | 0       | 52355,09 | 52547,86 | 0      |
| 23.12.2025 | 580,537  | 66065,01 | 66065,52 | 0       | 65209,85 | 65480,59 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:40:05