

#194453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
4113
5050
ВКТ-7
00170005
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	1,581	0,889	50,79	35,71	0	49,89	35,47	14,42	24	0	0	61,5	42	19,58	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	1,542	0,859	50,16	35,34	0	49,32	35,1	14,22	24	0	0	60,7	41,3	19,38	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	1,503	0,853	50,05	34,94	0	49,24	34,7	14,54	24	0	0	59	40,5	18,59	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	1,601	0,977	51,67	34,15	0	50,88	33,91	16,97	24	0	0	58,1	39,9	18,19	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	1,608	1,005	52,01	33,55	0	51,24	33,31	17,93	24	0	0	57	39,5	17,52	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	1,586	0,972	51,24	33,81	0	50,45	33,57	16,88	24	0	0	58	40	18,07	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	1,756	1,108	52,64	33,49	0	51,76	33,25	18,51	24	0	0	60,1	40,8	19,29	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,951	1,347	55,33	31,47	0	54,46	31,24	23,22	24	0	0	58,9	40,3	18,66	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	1,548	0,845	49,58	35,29	0	48,73	35,05	13,68	24	0	0	61,6	41,4	20,13	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	1,722	1,052	52,12	33,94	0	51,25	33,7	17,55	24	0	0	60,3	40,5	19,74	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	1,626	0,958	50,81	34,24	0	49,98	34	15,98	24	0	0	60,1	40,5	19,59	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	1,706	1,018	51,01	33,7	0	50,13	33,46	16,67	24	0	0	61,1	40,5	20,56	0,7	0,7	-4
05.01.2026	1,703	0,998	50,64	33,73	0	49,77	33,49	16,28	24	0	0	61,4	40,3	21,02	0,7	0,7	-3
06.01.2026	1,644	0,953	49,98	33,89	0	49,09	33,65	15,44	24	0	0	61,6	41	20,63	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	1,623	0,922	49,44	33,89	0	48,57	33,65	14,92	24	0	0	61,6	40,7	20,91	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	1,592	0,891	48,73	33,66	0	47,86	33,42	14,44	24	0	0	61,6	40,5	21,04	0,7	0,7	-11
09.01.2026	1,659	0,962	49,44	33,2	0	48,56	32,96	15,6	24	0	0	61,5	40,3	21,19	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	1,701	1,009	49,96	32,9	0	49,09	32,66	16,43	24	0	0	61,4	40,3	21,15	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,887	1,231	52,56	31,57	0	51,67	31,33	20,34	24	0	0	60,7	39,9	20,8	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	1,569	0,885	48,16	33,14	0	47,3	32,9	14,4	24	0	0	61,3	40,5	20,87	0,7	0,7	-
13.01.2026	1,728	1,053	49,85	32,08	0	48,96	31,84	17,12	24	0	0	61,4	40,2	21,22	0,7	0,7	-
14.01.2026	1,622	0,944	48,39	32,34	0	47,52	32,1	15,42	24	0	0	61,2	40	21,19	0,7	0,7	-
15.01.2026	1,669	0,998	49,35	32,14	0	48,52	31,9	16,62	24	0	0	60,4	39,6	20,78	0,7	0,7	-
16.01.2026	1,576	0,879	47,83	32,92	0	46,96	32,68	14,28	24	0	0	61,5	40,1	21,34	0,7	0,7	-
17.01.2026	1,751	1,067	50,12	32,17	0	49,25	31,93	17,32	24	0	0	61,5	40	21,49	0,7	0,7	-
18.01.2026	1,965	1,297	52,94	31,23	0	52,04	30,99	21,05	24	0	0	61,5	39,9	21,59	0,7	0,7	-
19.01.2026	1,694	1,002	49,71	32,83	0	48,84	32,59	16,25	24	0	0	61,5	40,2	21,3	0,7	0,7	-
20.01.2026	1,715	1,023	50,17	32,87	0	49,28	32,63	16,65	24	0	0	61,5	40,3	21,2	0,7	0,7	-
21.01.2026	1,628	0,93	49,67	33,92	0	48,81	33,68	15,13	24	0	0	61,4	40,6	20,79	0,7	0,7	-
22.01.2026	1,632	0,931	49,46	33,64	0	48,58	33,4	15,18	24	0	0	61,4	40,4	20,91	0,7	0,7	-
23.01.2026	1,658	0,966	49,39	33,08	0	48,5	32,84	15,66	24	0	0	61,5	40,3	21,22	0,7	0,7	-
Итого:	51,746	0	1563,2	1034,83	0	1536,5	1027,4	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,746																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	463,721	18115,92	13464,68	0	17823,03	13348,93
23.01.2026	515,467	19679,12	14499,51	0	19359,53	14376,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:32:39