

#163312#

Отчёт по теплопотреблению за период с 02.10.2025 по 20.10.2025

Потребитель	ЭКРАН, ЗАО
Адрес потребителя	Ленинский проспект 76а, г. Калининград
Номер абонента	4865
Порядковый номер	8327
Тип теплосчёта	SKM-01
Заводской номер	32836
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
03.10.2025	0	0	0	24	0	21,6	21,5	-
04.10.2025	0	0	0	24	0	20,8	20,7	-
05.10.2025	0	0	0	23,99	128	20	19,9	-
06.10.2025	0,344	10,77	10,01	24	0	42,5	29,2	-
07.10.2025	0,825	25,04	25,11	24	0	70,5	41,5	-
08.10.2025	0,763	22,65	22,68	24	0	70,4	40,8	-
09.10.2025	0,692	18,86	18,7	24	0	70,4	38,8	-
10.10.2025	0,749	20,83	20,81	24	0	70,4	39,4	-
11.10.2025	0,707	19,64	19,71	24	0	70,4	39,3	-
12.10.2025	0,693	19,59	19,66	24	0	69,8	39,3	-
13.10.2025	0,809	24,5	24,56	24	0	70,8	41,8	-
14.10.2025	0,848	26,95	26,99	24	0	71	43	-
15.10.2025	0,748	22,03	22,08	24	0	70,6	41	-
16.10.2025	0,711	20,05	20,07	24	0	70,3	39,8	-
17.10.2025	0,718	20,06	20,1	24	0	70,5	39,7	-
18.10.2025	0,896	28,48	28,51	24	0	71,1	43,5	-
19.10.2025	0,922	30,79	30,82	24	0	71	44,5	-
20.10.2025	1,045	40,72	40,74	24	0	71,4	47,8	-
Итого:	11,47	350,96	350,55	431,99	0	0	0	0
Гкал	9,864							

Общее время работы системы, ч 432

Период нормальной работы системы, ч 431,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
02.10.2025	4025,982	138013,21	135770,67	161104,22
20.10.2025	4037,452	138364,17	136121,22	161536,21

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2025 16:48:54