

#31621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЭКРАН, ЗАО  
Ленинский проспект 76а, г. Калининград  
4865  
8327  
SKM-01  
32836  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
12.10.2023	0,275	8,19	8,18	24	0	35,4	25,3	-
13.10.2023	0,752	21,61	21,66	24	0	68,9	38,9	-
14.10.2023	0,724	20,72	20,83	24	0	68,6	38,6	-
15.10.2023	0,793	24,43	24,51	24	0	68	39,9	-
16.10.2023	0,939	31,09	31,14	24	0	69,6	43,1	-
17.10.2023	0,857	27,9	27,97	24	0	70	42,4	-
18.10.2023	0,754	23,26	23,35	24	0	68,2	40	-
19.10.2023	0,952	33,58	33,7	24	0	68,6	44	-
20.10.2023	1,03	35,75	35,85	24	0	70,7	45,7	-
Итого:	7,076	226,53	227,19	216	0	0	0	0
Гкал	6,085							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

216

216

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
11.10.2023	3606,326	123108,3	120853,78	143798,08
20.10.2023	3613,402	123334,83	121080,97	144014,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2023 11:19:33