

#141972#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Машиностроительная 64, г.Калининград
4817

Заводской номер счётчика 1552116	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1762,345	1761,335	1.01

Подпись исполнителя



оху 25.06.25 охи 21.
нет.

#135460#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5642
Тип теплосчёта ТЭМ-104
Заводской номер 1552116
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TНар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,493	488,461	497,789	477,172	486,453	24	24	0	0	72,2	71,3	9	5,1
22.07.2025	-	0,197	255,352	260,43	249,453	254,469	15,72	15,72	0	0	72,2	71,5	9	5,1
23.07.2025	-	0,32	208,672	211,953	203,828	207,172	10,4	10,4	0	0	72,4	70,9	9	5,1
Итого:	-	1,01	952,485	970,172	930,453	948,094	50,12	50,12	-	-	72,27	71,23	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 50,12 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TНар, ч	Ttn, ч
23.06.2025	1761,335	97053,406	96742,039	94670,938	95322,164	16392,58	0,22
23.07.2025	1762,345	98005,891	97712,211	95601,391	96270,258	16442,7	0,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения