

#144613#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552116

Номер абонента:

Адрес установки:

Машинностроительная, 64 УК Теплосервис

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 24.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
24.07	0,633	481,4	489,4	8,0	---	72,43	71,19	0,90	0,50	24,00
25.07	0,650	482,4	490,2	7,9	---	72,25	70,99	0,90	0,50	24,00
26.07	0,617	484,1	491,8	7,7	---	72,47	71,28	0,90	0,50	24,00
27.07	0,633	480,6	489,7	9,1	---	72,47	71,23	0,90	0,50	24,00
28.07	0,620	482,8	492,3	9,5	---	72,51	71,31	0,90	0,50	24,00
29.07	0,598	483,7	493,3	9,6	---	72,49	71,33	0,90	0,50	24,00
30.07	0,612	480,5	490,2	9,6	---	72,52	71,32	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,36	3375,5	3436,8	61,4	0,0	72,45	71,24	0,90	0,50	168,00
31.07	0,598	480,6	490,2	9,6	---	72,39	71,23	0,90	0,50	24,00
01.08	0,619	486,4	495,9	9,5	---	72,62	71,43	0,90	0,50	24,00
02.08	0,627	471,4	480,7	9,2	---	72,26	71,01	0,90	0,50	23,32
03.08	0,657	486,7	496,0	9,2	---	72,34	71,07	0,90	0,50	24,00
04.08	0,627	486,2	494,8	8,7	---	72,53	71,31	0,90	0,50	24,00
05.08	0,581	469,2	477,5	8,3	---	72,25	71,09	0,90	0,50	24,00
06.08	0,673	467,5	475,8	8,4	---	72,27	70,91	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,38	3348,0	3410,8	62,8	0,0	72,38	71,15	0,90	0,50	167,32
07.08	0,619	471,3	479,8	8,5	---	72,46	71,22	0,90	0,50	24,00
08.08	0,932	345,2	351,7	6,6	---	72,29	69,67	0,90	0,50	24,00
09.08	1,244	353,8	361,1	7,3	---	72,09	68,66	0,90	0,50	24,00
10.08	1,287	351,7	358,8	7,1	---	72,17	68,59	0,90	0,50	24,00
11.08	1,239	350,4	357,1	6,7	---	72,11	68,65	0,90	0,50	24,00
12.08	1,232	341,5	347,9	6,4	---	72,09	68,57	0,90	0,50	24,00
13.08	1,243	342,9	349,4	6,5	---	72,62	69,07	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,80	2556,7	2605,7	49,0	0,0	72,27	69,30	0,90	0,50	168,00
14.08	1,193	361,5	368,4	6,9	---	72,07	68,85	0,90	0,50	24,00
15.08	1,131	352,6	359,4	6,7	---	72,00	68,88	0,90	0,50	24,00
16.08	1,112	348,5	355,4	6,9	---	71,79	68,68	0,90	0,50	24,00
17.08	1,191	349,4	355,9	6,5	---	71,93	68,60	0,90	0,50	24,00
18.08	1,154	346,3	352,7	6,4	---	72,03	68,78	0,90	0,50	24,00
19.08	1,179	345,0	351,3	6,4	---	71,87	68,53	0,90	0,50	24,00
20.08	1,178	348,3	354,7	6,4	---	72,02	68,72	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,14	2451,7	2497,8	46,1	0,0	71,96	68,72	0,90	0,50	168,00
21.08	1,190	352,8	359,1	6,3	---	72,03	68,74	0,90	0,50	24,00
22.08	1,207	345,6	351,7	6,1	---	72,08	68,67	0,90	0,50	24,00
23.08	1,221	337,7	343,7	6,1	---	71,87	68,33	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,62	1036,0	1054,5	18,5	0,0	71,99	68,58	0,90	0,50	72,00
Итого:	28,30	12767,9	13005,7	237,8	0,0	72,26	70,13	0,90	0,50	743,3
						dT=	2,13			

dT= 2,13

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	743,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qosh. +	Qt/v +	Qсан.ут.
		28,30					
Показания интеграторов	На 24:00 23.07.2025	На 24:00 23.08.2025	Результат за период		На 12:00 27.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	1762,35	1790,64	28,30		1792,24		
Расход теплоносителя M1, т	95601,4	108369,3	12767,9		108791,6		
Расход теплоносителя M2, т	95601,4	109276,0	13005,7		109705,7		
Время наработки, ч	17186,0	17186,0	743,3		17270,1		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Ттех.н, ч			0,7				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

