

#142736#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2025 по 03.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Машиностроительная 64, г.Калининград
4817

Заводской номер счётчика 1552116	Показания прибора, Гкал 03.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1769,21	1767,306	1.904

Подпись исполнителя



с 01.08.25 по 07



#142735#

Отчёт за период с 31.07.2025 по 03.08.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 5642
 Тип теплосчёта ТЭМ-104
 Заводской номер 1552116
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 04.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekEпт,	TehEпт,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2025	-	0,619	497,984	507,445	486,359	495,859	24	24	0	0	72,6	71,4	9	5,1
02.08.2025	-	0,627	482,602	491,797	471,438	480,672	23,32	23,32	0	0	72,3	71	9	5,1
03.08.2025	-	0,657	498,297	507,445	486,742	495,953	24	24	0	0	72,3	71,1	9	5,1
Итого:	-	1,903	1478,883	1506,687	1444,539	1472,484	71,32	71,32	-	-	72,4	71,17	9	5,1

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 71,32 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.07.2025	1767,306	101953,711	101730,594	99457,453	100197,258	16634,7	0,22
03.08.2025	1769,21	103432,594	103237,281	100901,992	101669,742	16706,02	0,22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____