

#147563#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1552116

Номер абонента:

Адрес установки:

Машиностроительная, 64 УК Теплосервис

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	1,221	337,7	343,7	6,1	---	71,87	68,33	0,90	0,50	24,00
24.08	1,322	328,0	333,7	5,6	---	71,65	67,71	0,90	0,50	24,00
25.08	0,273	94,3	96,1	1,7	---	58,89	56,08	0,90	0,50	24,00
26.08	---	---	---	---	---	23,22	30,96	0,90	0,50	24,00
27.08	---	---	---	---	---	21,40	22,77	0,90	0,50	24,00
28.08	---	---	---	---	---	21,52	30,01	0,90	0,50	24,00
29.08	---	0,0	0,0	0,0	---	21,50	27,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	2,82	760,1	773,5	13,5	0,0	70,16	66,54	0,90	0,50	168,00
30.08	0,195	53,1	54,0	0,9	---	43,08	39,49	0,90	0,50	24,00
31.08	1,407	320,7	327,6	6,9	---	68,58	64,27	0,90	0,50	24,00
01.09	1,325	334,9	342,3	7,5	---	71,80	67,93	0,90	0,50	24,00
02.09	1,271	336,1	343,8	7,7	---	71,80	68,10	0,90	0,50	24,00
03.09	1,218	311,7	318,6	7,0	---	71,66	67,85	0,90	0,50	24,00
04.09	1,308	334,5	341,8	7,3	---	71,71	67,88	0,90	0,50	24,00
05.09	1,226	354,8	362,4	7,6	---	71,75	68,37	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,95	2045,8	2090,6	44,8	0,0	70,50	66,70	0,90	0,50	168,00
06.09	1,279	360,7	368,7	8,0	---	71,94	68,47	0,90	0,50	24,00
07.09	1,316	352,9	360,7	7,8	---	71,81	68,16	0,90	0,50	24,00
08.09	1,272	360,6	368,6	8,0	---	71,89	68,44	0,90	0,50	24,00
09.09	1,255	359,9	367,9	8,1	---	71,96	68,55	0,90	0,50	24,00
10.09	1,292	357,5	365,4	8,0	---	72,17	68,64	0,90	0,50	24,00
11.09	1,302	359,2	367,3	8,2	---	71,95	68,40	0,90	0,50	24,00
12.09	1,253	360,3	368,2	7,9	---	71,73	68,33	0,90	0,50	24,00
Итого:	8,97	2510,9	2566,9	56,0	0,0	71,92	68,43	0,90	0,50	168,00
13.09	1,299	355,6	363,5	7,9	---	71,94	68,37	0,90	0,50	24,00
14.09	1,330	345,4	353,0	7,7	---	71,98	68,21	0,90	0,50	24,00
15.09	1,305	354,8	362,7	7,9	---	71,94	68,34	0,90	0,50	24,00
16.09	1,348	353,3	361,0	7,7	---	71,93	68,20	0,90	0,50	24,00
17.09	1,355	347,7	355,2	7,6	---	71,77	67,96	0,90	0,50	24,00
18.09	1,364	344,7	352,5	7,8	---	71,61	67,74	0,90	0,50	24,00
19.09	1,273	350,8	358,5	7,7	---	71,68	68,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	9,28	2452,2	2506,4	54,2	0,0	71,84	68,14	0,90	0,50	168,00
20.09	1,346	352,1	359,8	7,8	---	71,75	68,01	0,90	0,50	24,00
21.09	1,334	355,6	363,5	7,9	---	71,88	68,20	0,90	0,50	24,00
22.09	1,294	356,9	364,8	7,9	---	71,86	68,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,97	1064,6	1088,2	23,6	0,0	71,83	68,17	0,90	0,50	72,00
Итого:	32,98	8833,5	9025,6	192,0	0,0	71,41	67,76	0,90	0,50	744,0
						dT=	3,65			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		32,98					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 16:00 26.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	1789,42	1822,41	32,98		1827,35		
Расход теплоносителя M1, т	108031,6	116865,2	8833,5		118149,4		
Расход теплоносителя M2, т	108932,2	117957,8	9025,6		119270,8		
Время наработки, ч	17162,0	17906,0	744,0		17993,9		
Время наработки, ч	Тнар = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.ч		0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

