

#135695#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)
4951

Заводской номер счётчика 20119676	Показания прибора, ГДж 20.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5,195	0,073	5.122	1.223

Подпись исполнителя



#135694#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 4951
 Порядковый номер 9409
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20119676
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	0,161	0	17,034	0	0	16,866	0	0	24	0	45	42,7	0,33	0,32
02.07.2025	-	0,265	0	4,045	0	0	3,978	0	0	24	0	60,2	44,3	0,36	0,3
03.07.2025	-	0,264	0	3,999	0	0	3,932	0	0	24	0	60,2	44,2	0,36	0,3
04.07.2025	-	0,264	0	3,969	0	0	3,902	0	0	24	0	60,3	44,2	0,36	0,3
05.07.2025	-	0,253	0	3,766	0	0	3,703	0	0	24	0	60,2	43,9	0,36	0,3
06.07.2025	-	0,254	0	3,881	0	0	3,817	0	0	24	0	60,2	44,3	0,36	0,3
07.07.2025	-	0,264	0	3,896	0	0	3,831	0	0	24	0	60,3	43,9	0,36	0,3
08.07.2025	-	0,262	0	3,945	0	0	3,879	0	0	24	0	60,4	44,3	0,36	0,3
09.07.2025	-	0,261	0	4,041	0	0	3,974	0	0	24	0	60,3	44,6	0,36	0,3
10.07.2025	-	0,273	0	4,221	0	0	4,151	0	0	24	0	60,3	44,7	0,35	0,3
11.07.2025	-	0,269	0	4,161	0	0	4,091	0	0	24	0	60,3	44,6	0,35	0,3
12.07.2025	-	0,258	0	3,969	0	0	3,903	0	0	24	0	60,1	44,3	0,35	0,3
13.07.2025	-	0,265	0	4,085	0	0	4,016	0	0	24	0	60,6	44,9	0,36	0,3
14.07.2025	-	0,259	0	4,019	0	0	3,951	0	0	24	0	60,3	44,6	0,37	0,3
15.07.2025	-	0,259	0	4,052	0	0	3,985	0	0	24	0	60,4	44,9	0,36	0,3
16.07.2025	-	0,249	0	3,911	0	0	3,846	0	0	24	0	60,2	44,8	0,36	0,3
17.07.2025	-	0,257	0	3,964	0	0	3,897	0	0	24	0	60,5	44,8	0,36	0,3
18.07.2025	-	0,264	0	4,073	0	0	4,003	0	0	24	0	60,7	45	0,38	0,3
19.07.2025	-	0,263	0	4,099	0	0	4,029	0	0	24	0	60,8	45,2	0,37	0,3
20.07.2025	-	0,26	0	4,188	0	0	4,117	0	0	24	0	60,6	45,5	0,36	0,3
Итого:	-	5,124	0	93,318	0	0	91,871	0	0	480	0	59,59	44,48	0,36	0,3

Общее время работы системы

480 час.

Период нормальной работы системы

480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.06.2025	0,073	5,124	0	0	5,116	0	0	130	146
20.07.2025	5,195	98,441	0	0	96,986	0	0	610	146

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
