

#143684#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
4712

Заводской номер счётчика 230039	Показания прибора, МВт×ч 20.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2950,633	2938,719	11.914	10.246
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя



#143682#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230039
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekEnr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа
21.07.2025	-	0,629	30,25	29,828	29,617	29,484	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6
22.07.2025	-	0,632	30,453	30,047	29,82	29,695	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6
23.07.2025	-	0,641	30,148	29,766	29,516	29,422	24	24	0	0	0	0	0	69	50	0,9	0,6
24.07.2025	-	0,638	29,969	29,594	29,344	29,258	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6
25.07.2025	-	0,615	29,094	28,727	28,484	28,398	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6
26.07.2025	-	0,561	27,586	27,18	27,008	26,859	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6
27.07.2025	-	0,561	27,906	27,492	27,328	27,172	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6
28.07.2025	-	0,494	25,211	24,945	24,695	24,641	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6
29.07.2025	-	0,322	18,477	18,508	18,094	18,273	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
30.07.2025	-	0,319	18,406	18,492	18,031	18,258	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
31.07.2025	-	0,317	18,414	18,547	18,039	18,312	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
01.08.2025	-	0,313	18,117	18,461	17,75	18,227	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
02.08.2025	-	0,282	17,203	17,555	16,852	17,328	24	24	0	0	0	0	0	67	53	0,9	0,6
03.08.2025	-	0,28	17,742	18,055	17,391	17,82	24	24	0	0	0	0	0	67	53	0,9	0,6
04.08.2025	-	0,321	18,68	18,922	18,297	18,68	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
05.08.2025	-	0,321	17,859	18,148	17,492	17,922	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6
06.08.2025	-	0,326	18,5	18,797	18,125	18,562	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
07.08.2025	-	0,319	23,312	23,781	22,883	23,484	24	24	0	0	0	0	0	64	52	0,9	0,6
08.08.2025	-	0,324	17,602	18,039	17,234	17,82	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6
09.08.2025	-	0,276	16,07	16,531	15,742	16,32	24	24	0	0	0	0	0	68	53	0,9	0,6
10.08.2025	-	0,271	16,047	16,484	15,719	16,273	24	24	0	0	0	0	0	68	53	0,9	0,6
11.08.2025	-	0,329	17,625	18	17,273	17,781	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6
12.08.2025	-	0,316	17,25	17,617	16,898	17,391	24	24	0	0	0	0	0	67	51	0,9	0,6
13.08.2025	-	0,34	18,141	18,523	17,766	18,305	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6
14.08.2025	-	0,333	17,867	18,305	17,492	18,078	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6
15.08.2025	-	0,312	17,719	18,18	17,367	17,953	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6
16.08.2025	-	0,277	16,438	16,953	16,094	16,727	24	24	0	0	0	0	0	68	53	0,9	0,6
17.08.2025	-	0,277	16,43	17,008	16,094	16,789	24	24	0	0	0	0	0	68	53	0,9	0,6
18.08.2025	-	0,32	17,625	18,164	17,266	17,945	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6
19.08.2025	-	0,328	17,805	18,328	17,438	18,094	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6
20.08.2025	-	0,32	17,82	18,305	17,461	18,086	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6
Итого:	-	11,914	641,766	647,282	628,61	639,357	744	744	0	0	0	0	-	67,58	51,65	0,9	0,6

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2938,719	100692,898	99918,508	98348,523	98907,828	33199,9	0,24
20.08.2025	2950,633	101334,664	100565,789	98977,133	99547,188	33943,9	0,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения