

#146035#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 08.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 59, МАДОУ
Согласия 32, Калининград (корпус 1 "старый")
4712

Заводской номер счётчика 230039	Показания прибора, МВт×ч 08.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 20.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2958,498	2950,633	7.865	6.764
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0	0

Подпись исполнителя



с 09.09.25 по
демонтаж по бх



#146033#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 08.09.2025.

Номер абонента 4712
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчёта ТЭСМА-106
 Заводской номер 230039
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 18.09.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	thap, °C	Q, MBt ^х ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p3, МПа	
21.08.2025	-	0,325	17,992	18,516	17,617	18,281	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6	
22.08.2025	-	0,321	17,859	18,391	17,492	18,156	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6	
23.08.2025	-	0,285	16,688	17,336	16,352	17,117	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6	
24.08.2025	-	0,286	16,445	17,117	16,102	16,898	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6	
25.08.2025	-	0,367	18,633	19,172	18,25	18,938	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
26.08.2025	-	0,496	24,258	24,523	23,758	24,242	24	24	0	0	0	0	0	68	50	0,9	0,6	
27.08.2025	-	0,333	17,789	18,367	17,422	18,148	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
28.08.2025	-	0,323	18,016	18,594	17,648	18,359	24	24	0	0	0	0	0	67	52	0,9	0,6	
29.08.2025	-	0,325	17,352	17,922	16,992	17,703	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
30.08.2025	-	0,272	16,062	16,68	15,734	16,461	24	24	0	0	0	0	0	67	53	0,9	0,6	
31.08.2025	-	0,268	16,586	17,172	16,25	16,953	24	24	0	0	0	0	0	67	53	0,9	0,6	
01.09.2025	-	0,377	20,039	20,461	19,633	20,211	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
02.09.2025	-	0,573	28,773	28,859	28,172	28,508	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
03.09.2025	-	0,568	28,914	28,969	28,312	28,625	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
04.09.2025	-	0,569	29,016	29,039	28,414	28,688	24	24	0	0	0	0	0	68	51	0,9	0,6	
05.09.2025	-	0,573	28,727	28,703	28,125	28,359	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	
06.09.2025	-	0,52	27,539	27,492	26,961	27,148	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6	
07.09.2025	-	0,523	27,82	27,727	27,234	27,383	24	24	0	0	0	0	0	68	52	0,9	0,6	
08.09.2025	-	0,561	28,688	28,578	28,094	28,227	24	24	0	0	0	0	0	69	51	0,9	0,6	
Итого:	-	7,865	417,196	423,618	408,562	418,405	456	456	0	0	0	0	0	-	67,89	51,53	0,9	0,6

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBt ^х ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2950,633	101334,664	100565,789	98977,133	99547,188	33943,9	0,24
08.09.2025	2958,498	101751,859	100989,406	99385,695	99965,594	34399,9	0,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#146034#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 08.09.2025.

Номер абонента 4712
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 230039
Номер системы 2
Отчёт сформирован 18.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, MBt×ч	V3, м3	M3, т	TRab, ч	TНар, ч	Tmin, 0	Tmax, 0	Tdt, 0	Ttn, ч	TekErr, 32	t3, °C 0	p2, МПа 0,9
21.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
22.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
23.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
24.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
25.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
26.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
27.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
28.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
29.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
30.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
31.08.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
01.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
02.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
03.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
04.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
05.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
06.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
07.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
08.09.2025	-	0	0	0	24	0	0	0	0	24	32	0	0,9
Итого:	-	0	0	0	456	0	0	0	0	456	-	0	0,9

Общее время работы системы

456 час.

Период нормальной работы системы

0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBt×ч	V3, м3	M3, т	TНар, ч	Ttn, ч
20.08.2025	0	0,256	0,256	543,99	33400,15
08.09.2025	0	0,256	0,256	543,99	33856,14

Подпись абонента



Представитель теплоснабжения

