

#282884#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Дружное ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Батальная 47-53, г.Калининград  
Номер абонента 4054  
Порядковый номер 8968  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20112702  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,255	0	44,655	0	0	43,222	0	0	24	0	0	0	86,3	57,3	0,09	0,02	-11,6
19.02.2026	4,799	0	40,793	0	0	39,578	0	0	24	0	0	0	82,7	53,8	0,08	0,02	-
20.02.2026	4,724	0	40,952	0	0	39,751	0	0	24	0	0	0	81,9	53,5	0,08	0,02	-
21.02.2026	4,788	0	45,253	0	0	43,939	0	0	24	0	0	0	81,5	55,5	0,08	0,03	-
22.02.2026	3,912	0	33,136	0	0	32,246	0	0	24	0	0	0	77,8	48,8	0,08	0,02	-
23.02.2026	3,885	0	34,197	0	0	33,303	0	0	24	0	0	0	76,7	48,8	0,08	0,02	-
24.02.2026	4,922	0	65,993	0	0	64,289	0	0	24	0	0	0	76,2	58	0,08	0,04	-
25.02.2026	4,169	0	41,585	0	0	40,479	0	0	24	0	0	0	77,5	52,9	0,08	0,02	-
26.02.2026	4,185	0	42,07	0	0	40,948	0	0	24	0	0	0	77,6	53,2	0,08	0,02	-
27.02.2026	3,305	0	29,865	0	0	29,129	0	0	24	0	0	0	74,3	47,3	0,08	0,02	-
28.02.2026	2,939	0	24,531	0	0	23,919	0	0	24	0	0	0	74,7	45,4	0,08	0,01	-
01.03.2026	3,406	0	30,033	0	0	29,282	0	0	24	0	0	0	74,8	47	0,08	0,02	-
02.03.2026	3,76	0	38,79	0	0	37,815	0	0	24	0	0	0	75	51,2	0,08	0,03	-
03.03.2026	3,196	0	29,075	0	0	28,347	0	0	24	0	0	0	74,8	47,9	0,08	0,02	-
04.03.2026	3,671	0	34,547	0	0	33,681	0	0	24	0	0	0	74,9	48,9	0,08	0,02	-
05.03.2026	3,797	0	37,395	0	0	36,459	0	0	24	0	0	0	74,9	50	0,08	0,03	-
06.03.2026	3,642	0	35,062	0	0	34,183	0	0	24	0	0	0	75	49,5	0,08	0,02	-
07.03.2026	3,368	0	32,564	0	0	31,748	0	0	24	0	0	0	74,9	49,6	0,08	0,02	-
08.03.2026	3,017	0	26,426	0	0	25,765	0	0	24	0	0	0	74,8	46,9	0,08	0,02	-
09.03.2026	2,749	0	23,568	0	0	22,98	0	0	24	0	0	0	74,8	46,2	0,08	0,02	-
10.03.2026	2,561	0	20,892	0	0	20,373	0	0	24	0	0	0	74,5	44,6	0,08	0,02	-
11.03.2026	2,281	0	17,471	0	0	17,037	0	0	24	0	0	0	74,5	42,5	0,08	0,01	-
12.03.2026	2,527	0	18,836	0	0	18,369	0	0	24	0	0	0	74,5	41,6	0,08	0,02	-
13.03.2026	2,481	0	20,222	0	0	19,72	0	0	24	0	0	0	74,5	44,5	0,08	0,02	-
14.03.2026	1,978	0	14,019	0	0	13,672	0	0	24	0	0	0	74,3	39,8	0,08	0,01	-
15.03.2026	2,479	0	18,653	0	0	18,192	0	0	24	0	0	0	74,4	41,9	0,08	0,02	-
16.03.2026	3,056	0	25,631	0	0	24,989	0	0	24	0	0	0	74,9	45,7	0,08	0,02	-
17.03.2026	2,976	0	24,431	0	0	23,821	0	0	24	0	0	0	74,7	44,9	0,08	0,02	-
18.03.2026	3,288	0	30,497	0	0	29,732	0	0	24	0	0	0	74,9	48,5	0,08	0,02	-
Итого:	101,116	0	921,142	0	0	896,968	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,151																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1202,059	11073,992	0	1,16	10767,994	0	1,146	14431	365
18.03.2026	1303,175	11995,132	0	1,16	11664,966	0	1,146	15127	365

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:53:29