

#166197#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дружное ТСЖ, УК

Батальная 47-53, г.Калининград

4054

8968

ТВ7

20112702

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,964	0	13,911	0	0	13,582	0	0	24	0	0	0	72,5	38	0,07	0,01	-
25.10.2025	2,334	0	17,572	0	0	17,155	0	0	24	0	0	0	72,7	40,2	0,07	0,02	-
26.10.2025	2,498	0	19,972	0	0	19,498	0	0	24	0	0	0	72,7	42,1	0,07	0,02	-
27.10.2025	2,693	0	22,081	0	0	21,555	0	0	24	0	0	0	72,8	43	0,07	0,02	-
28.10.2025	2,923	0	27,139	0	0	26,492	0	0	24	0	0	0	72,8	46,5	0,07	0,02	-
29.10.2025	2,922	0	27,814	0	0	27,147	0	0	24	0	0	0	73,2	47,5	0,07	0,02	-
30.10.2025	2,757	0	24,964	0	0	24,372	0	0	24	0	0	0	72,7	45,7	0,07	0,02	-
31.10.2025	2,466	0	19,051	0	0	18,601	0	0	24	0	0	0	72,5	40,9	0,07	0,01	-
01.11.2025	2,724	0	22,812	0	0	22,269	0	0	24	0	0	0	72,8	43,7	0,07	0,02	-
02.11.2025	2,163	0	16,051	0	0	15,668	0	0	24	0	0	0	72,9	39,9	0,07	0,01	-
03.11.2025	2,058	0	14,792	0	0	14,442	0	0	24	0	0	0	72,6	38,6	0,07	0,01	-
04.11.2025	2,406	0	19,031	0	0	18,58	0	0	24	0	0	0	72,6	41,7	0,07	0,02	-
05.11.2025	1,968	0	13,99	0	0	13,66	0	0	24	0	0	0	72,5	38,1	0,07	0,01	-
06.11.2025	2,172	0	16,042	0	0	15,66	0	0	24	0	0	0	72,7	39,6	0,07	0,02	-
07.11.2025	2,675	0	22,049	0	0	21,525	0	0	24	0	0	0	72,7	43,1	0,07	0,02	-
08.11.2025	3,664	0	40,864	0	0	39,883	0	0	24	0	0	0	73	51,1	0,07	0,04	-
09.11.2025	3,92	0	48,184	0	0	47,022	0	0	24	0	0	0	73,2	53,3	0,07	0,04	-
10.11.2025	2,694	0	23,268	0	0	22,713	0	0	24	0	0	0	72,8	44,5	0,07	0,01	-
11.11.2025	2,539	0	20,157	0	0	19,676	0	0	24	0	0	0	72,8	42	0,07	0,01	-
12.11.2025	2,672	0	21,76	0	0	21,242	0	0	24	0	0	0	72,8	42,8	0,07	0,01	-
13.11.2025	2,388	0	18,424	0	0	17,986	0	0	24	0	0	0	72,7	41	0,07	0,01	-
14.11.2025	2,311	0	17,424	0	0	17,012	0	0	24	0	0	0	72,6	40,1	0,07	0,01	-
15.11.2025	3,295	0	31,126	0	0	30,384	0	0	24	0	0	0	72,9	47	0,07	0,03	-
16.11.2025	3,977	0	39,422	0	0	38,401	0	0	24	0	0	0	76,3	51,6	0,08	0,03	-
17.11.2025	3,559	0	33,066	0	0	32,24	0	0	24	0	0	0	74,8	48,4	0,07	0,02	-
18.11.2025	3,777	0	38,309	0	0	37,378	0	0	24	0	0	0	73,7	49,6	0,07	0,03	-
19.11.2025	3,564	0	33,207	0	0	32,391	0	0	24	0	0	0	74,1	47,8	0,07	0,02	-
20.11.2025	4,086	0	41,444	0	0	40,391	0	0	24	0	0	0	75,5	51,3	0,07	0,03	-
21.11.2025	3,785	0	35,336	0	0	34,443	0	0	24	0	0	0	75,2	49	0,07	0,02	-
22.11.2025	4,118	0	41,534	0	0	40,483	0	0	24	0	0	0	75,3	51	0,07	0,03	-
23.11.2025	4,694	0	46,603	0	0	45,301	0	0	24	0	0	0	79,6	54,9	0,08	0,03	-
Итого:	91,766	0	827,399	0	0	807,152	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,918																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	692,078	6054,129	0	1,16	5895,398	0	1,146	11623	365
23.11.2025	783,845	6881,529	0	1,16	6702,549	0	1,146	12367	365

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 13:17:56