

#166737#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ
Чаадаева 4, Калининград (д/с 32)
3691
4076
ТЭМ-104
1443408
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	0,218	8,44	8,259	0	8,257	8,188	0	24	24	0	0	69,6	43,3	0	9,1	5,1	0,1	-
23.10.2025	0,197	7,344	7,155	0	7,188	7,098	0	24	24	0	0	69	41,6	0	9,1	5,1	0,1	-
24.10.2025	0,214	7,862	7,684	0	7,694	7,624	0	24	24	0	0	69,1	41,4	0	9,1	5,1	0,1	-
25.10.2025	0,18	7,312	7,166	0	7,156	7,103	0	25	25	0	0	69	43,9	0	9,1	5,1	0,1	-
26.10.2025	0,175	7,311	7,164	0	7,156	7,099	0	24	24	0	0	68,9	44,5	0	9,1	5,1	0	-
27.10.2025	0,235	9,28	9,106	0	9,08	9,026	0	24	24	0	0	69,5	43,7	0	9,1	5,1	0	-
28.10.2025	0,232	8,926	8,741	0	8,734	8,668	0	24	24	0	0	69,4	42,9	0	9,1	5,1	0	-
29.10.2025	0,225	8,673	8,489	0	8,485	8,417	0	24	24	0	0	69,6	43,2	0	9,1	5,1	0	-
30.10.2025	0,225	8,516	8,328	0	8,333	8,259	0	24	24	0	0	69,4	42,5	0	9,1	5,1	0	-
31.10.2025	0,221	8,689	8,513	0	8,503	8,44	0	24	24	0	0	69,2	43,2	0	9,1	5,1	0	-
01.11.2025	0,231	9,179	9,002	0	8,981	8,922	0	24	24	0	0	69,6	43,9	0	9,1	5,1	0	-
02.11.2025	0,163	6,491	6,334	0	6,354	6,28	0	24	24	0	0	68,9	43,3	0	9,1	5,1	0	-
03.11.2025	0,158	6,349	6,194	0	6,216	6,141	0	24	24	0	0	68,6	43,3	0	9,1	5,1	0	-
04.11.2025	0,17	6,99	6,85	0	6,842	6,788	0	24	24	0	0	68,9	44,1	0	9,1	5,1	0	-
05.11.2025	0,195	7,235	7,065	0	7,081	7,009	0	24	24	0	0	69	41,5	0	9,1	5,1	0	-
06.11.2025	0,222	8,246	8,074	0	8,068	8,009	0	24	24	0	0	69,6	42,2	0	9,1	5,1	0	-
07.11.2025	0,256	9,799	9,628	0	9,586	9,545	0	24	24	0	0	70	43,3	0	9,1	5,1	0	-
08.11.2025	0,218	9,457	9,315	0	9,252	9,223	0	24	24	0	0	69,6	46,2	0	9,1	5,1	0	-
09.11.2025	0,218	9,505	9,368	0	9,299	9,276	0	24	24	0	0	69,6	46,2	0	9,1	5,1	0	-
10.11.2025	0,25	9,668	9,492	0	9,456	9,409	0	24	24	0	0	70	43,6	0	9,1	5,1	0	-
11.11.2025	0,244	9,107	8,925	0	8,909	8,851	0	24	24	0	0	69,8	42,5	0	9,1	5,1	0	-
12.11.2025	0,245	9,409	9,229	0	9,206	9,15	0	24	24	0	0	69,6	43,1	0	9,1	5,1	0	-
13.11.2025	0,239	8,799	8,601	0	8,609	8,532	0	24	24	0	0	69,6	42	0	9,1	5,1	0	-
14.11.2025	0,234	8,614	8,416	0	8,427	8,347	0	24	24	0	0	69,9	42,2	0	9,1	5,1	0	-
15.11.2025	0,337	13,661	13,392	0	13,359	13,264	0	24	24	0	0	70,6	45,4	0	9,1	5,1	0	-
16.11.2025	0,309	13,316	13,04	0	12,997	12,888	0	24	24	0	0	73,7	50	0	9,1	5,1	0	-
17.11.2025	0,32	13,117	12,858	0	12,819	12,728	0	24	24	0	0	71,4	46,6	0	9,1	5,1	0	-
18.11.2025	0,329	13,457	13,187	0	13,149	13,052	0	24	24	0	0	71,8	46,9	0	9,1	5,1	0	-
19.11.2025	0,318	12,53	12,276	0	12,241	12,154	0	24	24	0	0	72,2	46,2	0	9,1	5,1	0	-
20.11.2025	0,373	15,466	15,11	0	15,094	14,94	0	24	24	0	0	73,9	49,2	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	7,151	282,748	276,961	0	276,531	274,43	0	721	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,151																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч721

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.10.2025	5,837	263,804	258,617	0	258,406	256,181	0	1040,13	0
20.11.2025	12,991	546,553	535,579	0	534,937	530,607	0	1761,12	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 9:05:07