

#144713#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК
Зарайская 1-5, Калининград
7146

Заводской номер счётчика 20119091	Показания прибора, ГДж 23.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 31.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	166,298	93,264	73.034	17.444

Подпись исполнителя



#144712#

Отчёт за период с 31.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 7146
Порядковый номер 0
Тип теплосчёта TB7 (ASCII)
Заводской номер 20119091
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2025	-	3,204	0	27,73	0	0	27,09	0	0	24	0	71,9	43,6	0,39	0,33
02.08.2025	-	3,109	0	27,483	0	0	26,851	0	0	24	0	71,7	44,1	0,39	0,33
03.08.2025	-	3,131	0	28,67	0	0	28,022	0	0	24	0	71	44,3	0,39	0,33
04.08.2025	-	3,177	0	27,177	0	0	26,539	0	0	24	0	72,5	43,9	0,39	0,32
05.08.2025	-	3,281	0	28,961	0	0	28,298	0	0	24	0	71,5	43,8	0,38	0,33
06.08.2025	-	3,339	0	29,059	0	0	28,39	0	0	24	0	71,7	43,6	0,38	0,33
07.08.2025	-	3,399	0	29,202	0	0	28,527	0	0	24	0	71,9	43,4	0,38	0,33
08.08.2025	-	2,439	0	20,109	0	0	19,65	0	0	24	0	71,4	41,7	0,39	0,31
09.08.2025	-	2,727	0	22,034	0	0	21,538	0	0	18	6	70,8	40,6	0,38	0,33
10.08.2025	-	2,955	0	24,222	0	0	23,671	0	0	24	0	71,3	41,4	0,39	0,33
11.08.2025	-	3,227	0	26,526	0	0	25,925	0	0	24	0	71	41,3	0,39	0,34
12.08.2025	-	3,063	0	25,451	0	0	24,871	0	0	24	0	71,3	41,9	0,39	0,33
13.08.2025	-	3,164	0	25,939	0	0	25,345	0	0	24	0	71,6	41,8	0,39	0,34
14.08.2025	-	3,173	0	26,399	0	0	25,796	0	0	24	0	71,4	42	0,39	0,34
15.08.2025	-	3,007	0	25,624	0	0	25,039	0	0	24	0	71,3	42,7	0,39	0,34
16.08.2025	-	3,046	0	25,616	0	0	25,029	0	0	24	0	71,6	42,6	0,39	0,34
17.08.2025	-	3,355	0	27,802	0	0	27,17	0	0	24	0	71,2	41,7	0,39	0,34
18.08.2025	-	3,253	0	26,932	0	0	26,313	0	0	24	0	71,7	42,2	0,39	0,34
19.08.2025	-	3,234	0	27,895	0	0	27,264	0	0	24	0	70,9	42,6	0,37	0,33
20.08.2025	-	3,588	0	29,189	0	0	28,519	0	0	24	0	71,5	41,4	0,37	0,33
21.08.2025	-	3,505	0	28,934	0	0	28,272	0	0	24	0	71,4	41,8	0,38	0,33
22.08.2025	-	3,293	0	27,711	0	0	27,075	0	0	24	0	71,6	42,6	0,38	0,34
23.08.2025	-	3,364	0	28,833	0	0	28,176	0	0	24	0	71,2	42,7	0,37	0,34
Итого:	-	73,033	0	617,498	0	0	603,37	0	0	546	6	71,45	42,51	0,38	0,33

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 546 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.07.2025	93,264	812,905	0	0	794,628	0	0	754	292
23.08.2025	166,298	1430,404	0	0	1397,996	0	0	1300	298

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____