

#147532#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК
Зарайская 1-5, Калининград
7146

Заводской номер счётчика 20119091	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	270,247	166,298	103.949	24.828

Подпись исполнителя



#147531#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 7146
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20119091
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	3,665	0	30,52	0	0	29,822	0	0	24	0	71,4	42,1	0,38	0,34
25.08.2025	-	3,454	0	29,16	0	0	28,492	0	0	24	0	71,5	42,6	0,38	0,34
26.08.2025	-	3,483	0	28,708	0	0	28,039	0	0	24	0	72,1	42,4	0,38	0,34
27.08.2025	-	3,265	0	28,399	0	0	27,752	0	0	24	0	71,2	43,1	0,38	0,34
28.08.2025	-	3,41	0	30,865	0	0	30,172	0	0	23	1	70,7	43,7	0,38	0,34
29.08.2025	-	3,45	0	29,907	0	0	29,226	0	0	24	0	71,3	43,1	0,38	0,34
30.08.2025	-	3,437	0	29,249	0	0	28,577	0	0	24	0	71,6	42,9	0,38	0,34
31.08.2025	-	3,451	0	29,589	0	0	28,912	0	0	24	0	71,4	42,9	0,38	0,34
01.09.2025	-	3,351	0	29,154	0	0	28,486	0	0	24	0	71,5	43,4	0,38	0,34
02.09.2025	-	3,179	0	29,015	0	0	28,358	0	0	24	0	71	44,2	0,38	0,34
03.09.2025	-	3,427	0	29,725	0	0	29,041	0	0	24	0	71,7	43,5	0,38	0,34
04.09.2025	-	3,127	0	27,897	0	0	27,252	0	0	24	0	71,9	44,5	0,39	0,34
05.09.2025	-	3,17	0	28,434	0	0	27,778	0	0	24	0	71,6	44,4	0,39	0,33
06.09.2025	-	3,187	0	29,286	0	0	28,619	0	0	24	0	71,3	44,7	0,39	0,34
07.09.2025	-	3,16	0	28,831	0	0	28,168	0	0	24	0	71,7	44,9	0,39	0,33
08.09.2025	-	3,169	0	28,552	0	0	27,889	0	0	24	0	72,1	44,9	0,39	0,33
09.09.2025	-	3,237	0	30,298	0	0	29,603	0	0	24	0	71,4	45,3	0,39	0,33
10.09.2025	-	3,174	0	30,586	0	0	29,894	0	0	24	0	71,1	45,7	0,39	0,33
11.09.2025	-	3,253	0	30,62	0	0	29,919	0	0	24	0	71,5	45,5	0,39	0,33
12.09.2025	-	3,307	0	30,734	0	0	30,025	0	0	24	0	71,7	45,4	0,39	0,33
13.09.2025	-	3,316	0	30,452	0	0	29,75	0	0	24	0	71,7	45,1	0,39	0,33
14.09.2025	-	3,299	0	31,145	0	0	30,439	0	0	24	0	71	45,1	0,38	0,33
15.09.2025	-	3,352	0	29,801	0	0	29,117	0	0	24	0	71,6	44,2	0,39	0,34
16.09.2025	-	3,431	0	29,788	0	0	29,108	0	0	24	0	71,4	43,3	0,39	0,34
17.09.2025	-	3,435	0	29,788	0	0	29,11	0	0	24	0	71,2	43,1	0,39	0,34
18.09.2025	-	3,328	0	29,189	0	0	28,523	0	0	24	0	71,4	43,5	0,39	0,34
19.09.2025	-	3,478	0	29,646	0	0	28,962	0	0	24	0	71,8	43,1	0,39	0,34
20.09.2025	-	3,359	0	29,284	0	0	28,614	0	0	24	0	71,4	43,4	0,39	0,34
21.09.2025	-	3,555	0	29,987	0	0	29,3	0	0	24	0	71,5	42,5	0,39	0,34
22.09.2025	-	3,508	0	30,719	0	0	30,026	0	0	24	0	70,9	43	0,39	0,34
23.09.2025	-	3,532	0	30,194	0	0	29,501	0	0	24	0	71,5	42,9	0,38	0,34
Итого:	-	103,949	0	919,522	0	0	898,474	0	0	743	1	71,45	43,82	0,39	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	166,298	1430,404	0	0	1397,996	0	0	1300	298
23.09.2025	270,247	2349,925	0	0	2296,468	0	0	2043	299

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения