

#207377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (ASCII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	22,954	0,014	207,247	0	0,06	200,545	0	0,059	24	0	86,6	59,3	0,02	0,01	-8,3
25.01.2026	21,591	0,015	181,349	0	0,07	175,598	0	0,069	24	0	85,6	56,3	0,02	0	-9,4
26.01.2026	19,962	0,016	168,706	0	0,06	163,627	0	0,059	24	0	83,1	54	0,02	0	-7,3
27.01.2026	19,648	0,013	164,839	0	0,06	159,919	0	0,059	24	0	82,6	53,3	0,02	0,01	-4,4
28.01.2026	20,593	0,013	177,693	0	0,06	172,257	0	0,059	24	0	83,9	55,4	0,02	0,01	-3,8
29.01.2026	22,483	0,014	194,706	0	0,06	188,339	0	0,059	24	0	87,1	58,7	0,03	0,01	-6
30.01.2026	24,468	0,015	228,049	0	0,05	220,435	0	0,049	24	0	88,2	61,8	0,03	0,01	-9,7
31.01.2026	25,334	0,013	245,674	0	0,07	237,376	0	0,069	24	0	88,8	63,4	0,03	0,01	-12,4
01.02.2026	27,175	0,018	291,701	0	0,05	281,674	0	0,049	24	0	89,7	66,7	0,03	0,02	-13,8
02.02.2026	27,158	0,014	280,66	0	0,07	270,697	0	0,069	24	0	91,4	67,5	0,03	0,01	-18,9
03.02.2026	25,378	0,019	220,062	0	0,06	212,207	0	0,059	24	0	91,7	63,2	0,03	0,01	-20,1
04.02.2026	24,578	0,015	201,889	0	0,07	194,729	0	0,069	24	0	91,4	61,3	0,03	0,01	-18
05.02.2026	22,037	0,018	164,324	0	0,07	158,722	0	0,069	24	0	89,3	56,2	0,03	0	-12,3
06.02.2026	20,173	0,016	151,701	0	0,07	146,923	0	0,069	24	0	85,2	52,5	0,02	0	-7,6
07.02.2026	19,65	0,015	155,417	0	0,06	150,686	0	0,059	24	0	83,6	52,6	0,02	0	-3,2
08.02.2026	20,528	0,013	167,258	0	0,07	162,105	0	0,069	24	0	84,3	54,1	0,02	0,01	-3,3
09.02.2026	23,2	0,016	199,543	0	0,05	192,956	0	0,049	24	0	87,7	59	0,02	0,01	-4,9
10.02.2026	22,66	0,012	194,288	0	0,06	187,9	0	0,059	24	0	87,5	58,7	0,02	0,01	-12,1
11.02.2026	19,201	0,014	155,768	0	0,07	151,042	0	0,069	24	0	83,5	53,2	0,02	0,01	-12,4
12.02.2026	18,105	0,015	154,565	0	0,06	150,241	0	0,059	24	0	79,7	51	0,02	0,01	-3,8
13.02.2026	18,598	0,013	161,684	0	0,06	157,072	0	0,059	24	0	80,5	52,3	0,02	0,01	-0,7
14.02.2026	20,948	0,013	171,206	0	0,07	165,907	0	0,069	24	0	84,4	54,3	0,02	0,01	-1,2
15.02.2026	22,16	0,015	168,065	0	0,04	162,364	0	0,039	24	0	89	56,5	0,03	0,01	-6,7
16.02.2026	23,759	0,009	192,054	0	0,06	185,275	0	0,059	24	0	91,1	60,5	0,03	0,01	-11,2
17.02.2026	23,543	0,015	193,458	0	0,07	186,729	0	0,069	24	0	90,3	60,3	0,03	0,01	-
Итого:	555,884	0	4791,906	0	1,55	4635,325	0	1,525	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,771														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1936,365	29931,58	0	8,63	29166,667	0	8,483	3780	1
17.02.2026	2492,248	34723,484	0	10,18	33801,992	0	10,009	4380	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:51:10