

#282842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Батальный переулок 1, Калининград
Номер абонента 4342
Порядковый номер 8956
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114020
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	20,286	0,017	162,699	0	0,06	157,518	0	0,059	24	0	85,8	55,1	0,02	0	-11,6
19.02.2026	19,999	0,014	166,369	0	0,07	161,452	0	0,069	24	0	82,3	52,8	0,02	0	-
20.02.2026	19,097	0,015	156,81	0	0,06	152,227	0	0,059	24	0	81,6	51,7	0,02	0	-
21.02.2026	19,533	0,013	163,2	0	0,07	158,496	0	0,069	24	0	81,1	51,7	0,02	0	-
22.02.2026	16,938	0,015	142,371	0	0,06	138,585	0	0,059	24	0	77,4	48,3	0,02	0	-
23.02.2026	16,68	0,012	145,42	0	0,07	141,641	0	0,069	24	0	76,4	48,3	0,02	0	-
24.02.2026	17,279	0,014	158,78	0	0,06	154,706	0	0,059	24	0	75,9	49,2	0,02	0,01	-
25.02.2026	17,684	0,012	159,464	0	0,06	155,232	0	0,059	24	0	77,4	50,2	0,02	0,01	-
26.02.2026	17,433	0,012	157,72	0	0,06	153,574	0	0,059	24	0	76,9	49,8	0,02	0,01	-
27.02.2026	15,129	0,012	134,829	0	0,07	131,501	0	0,069	24	0	74,2	46,8	0,02	0	-
28.02.2026	13,429	0,013	112,711	0	0,06	109,907	0	0,059	24	0	74,5	45,4	0,02	0	-
01.03.2026	14,993	0,011	129,075	0	0,06	125,866	0	0,059	24	0	74,6	46,2	0,02	0,01	-
02.03.2026	15,486	0,012	139,674	0	0,06	136,185	0	0,059	24	0	74,7	47,6	0,02	0,01	-
03.03.2026	14,2	0,012	123,719	0	0,07	120,639	0	0,069	24	0	74,6	46,5	0,02	0,01	-
04.03.2026	16,212	0,014	147,825	0	0,05	144,141	0	0,049	24	0	74,7	47,8	0,02	0,01	-
05.03.2026	16,21	0,01	151,55	0	0,06	147,766	0	0,059	24	0	74,6	48,5	0,02	0,01	-
06.03.2026	15,493	0,012	141,926	0	0,07	138,383	0	0,069	24	0	74,7	48	0,02	0,01	-
07.03.2026	14,37	0,014	126,067	0	0,07	122,925	0	0,069	24	0	74,6	46,7	0,02	0,01	-
08.03.2026	12,855	0,013	108,524	0	0,06	105,829	0	0,059	24	0	74,5	45,6	0,02	0,01	-
09.03.2026	12,19	0,011	100,036	0	0,07	97,55	0	0,069	24	0	74,5	44,7	0,02	0,01	-
10.03.2026	11,626	0,013	94,73	0	0,06	92,383	0	0,059	24	0	74,3	44,3	0,02	0,01	-
11.03.2026	11,005	0,011	87,96	0	0,06	85,787	0	0,059	24	0	74,3	43,7	0,02	0,01	-
12.03.2026	12,124	0,011	97,641	0	0,06	95,226	0	0,059	24	0	74,3	43,9	0,02	0,01	-
13.03.2026	11,667	0,011	95,145	0	0,07	92,787	0	0,069	24	0	74,3	44,4	0,02	0,01	-
14.03.2026	10,246	0,013	80,844	0	0,06	78,849	0	0,059	24	0	74,3	43,3	0,02	0,01	-
15.03.2026	12,462	0,011	101,452	0	0,05	98,948	0	0,05	24	0	74,3	44,2	0,02	0,01	-
16.03.2026	13,662	0,009	116,253	0	0,07	113,356	0	0,069	24	0	74,7	45,9	0,02	0,01	-
17.03.2026	13,418	0,013	115,571	0	0,06	112,69	0	0,059	24	0	74,6	46,2	0,02	0,01	-
18.03.2026	14,252	0,011	122,942	0	0,06	119,873	0	0,059	24	0	74,6	46,3	0,02	0,01	-
Итого:	435,958	0	3741,307	0	1,82	3644,022	0	1,792	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,127														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2492,248	34723,484	0	10,18	33801,992	0	10,009	4380	1
18.03.2026	2928,205	38464,791	0	12	37446,015	0	11,81	5076	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:53:22