

#133747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (ASCII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	3,412	0,011	118,246	0	0,04	115,462	0	0,039	24	0	72,5	65,5	0,42	0,29	-
25.05.2025	3,449	0,011	117,771	0	0,04	115,005	0	0,039	24	0	72,5	65,4	0,42	0,29	-
26.05.2025	3,4	0,011	116,294	0	0,04	113,562	0	0,039	24	0	72,5	65,3	0,42	0,29	-
27.05.2025	3,338	0,011	119,842	0	0,05	117,018	0	0,049	24	0	72,6	65,8	0,42	0,29	-
28.05.2025	3,329	0,014	114	0	0,04	111,283	0	0,039	24	0	73	65,9	0,42	0,29	-
29.05.2025	3,35	0,011	118,217	0	0,04	115,435	0	0,039	24	0	72,5	65,6	0,42	0,29	-
30.05.2025	3,406	0,011	119,753	0	0,04	116,938	0	0,039	24	0	72,5	65,6	0,42	0,28	-
31.05.2025	3,287	0,011	116,603	0	0,04	113,858	0	0,039	24	0	72,5	65,6	0,42	0,28	-
01.06.2025	3,373	0,011	117,841	0	0,04	115,07	0	0,039	24	0	72,5	65,6	0,42	0,29	-
02.06.2025	3,343	0,011	113,56	0	0,05	110,852	0	0,049	24	0	72,9	65,8	0,42	0,28	-
03.06.2025	3,296	0,014	119,084	0	0,04	116,284	0	0,039	24	0	72,4	65,7	0,42	0,28	-
04.06.2025	0,803	0,011	49,219	0	0,02	48,129	0	0,02	24	0	69,7	65,7	0,42	0,15	-
05.06.2025	-0,365	0,005	7,766	0	0	7,714	0	0	24	0	38,5	49,8	0,42	0,04	-
06.06.2025	-0,232	0	6,584	0	0	6,553	0	0	24	0	33,1	41,6	0,42	0,04	-
07.06.2025	-0,142	0	4,948	0	0	4,931	0	0	24	0	28,8	35,8	0,42	0,05	-
08.06.2025	-0,085	0	3,786	0	0	3,777	0	0	24	0	26,3	31,8	0,42	0,05	-
09.06.2025	-0,061	0	3,054	0	0	3,048	0	0	24	0	24,2	29	0,42	0,05	-
10.06.2025	-0,041	0	2,394	0	0	2,39	0	0	24	0	22,4	26,6	0,42	0,05	-
11.06.2025	-0,021	0	1,613	0	0	1,61	0	0	24	0	21,7	25	0,42	0,05	-
12.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	22,6	0,42	0,08	-
13.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	20,7	0,42	0,08	-
14.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	19	0,42	0,08	-
15.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,5	18,1	0,42	0,08	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	18,2	0,42	0,07	-
17.06.2025	1,737	0	85,631	0	0,29	84,232	0	0,29	24	0	57,3	52,4	0,42	0,22	-
18.06.2025	3,46	0,024	132,363	0	0,04	129,285	0	0,039	24	0	72,1	65,7	0,42	0,28	-
19.06.2025	3,08	0,011	122,594	0	0,04	119,702	0	0,039	24	0	72,6	66,5	0,42	0,28	-
20.06.2025	3,203	0,011	123,202	0	0,04	120,298	0	0,039	24	0	72,7	66,4	0,42	0,28	-
21.06.2025	3,059	0,011	123,783	0	0,04	120,87	0	0,039	24	0	72,5	66,5	0,42	0,28	-
22.06.2025	3,114	0,011	123,022	0	0,04	120,121	0	0,039	24	0	72,6	66,4	0,42	0,28	-
23.06.2025	3,085	0,011	123,366	0	0,04	120,468	0	0,039	24	0	72,5	66,4	0,42	0,28	-
Итого:	57,577	0	2204,536	0	1,01	2153,895	0	0,993	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,752														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	4361,756	46332,864	0	87,86	45172,98	0	86,912	11111	10
23.06.2025	4419,333	48537,399	0	88,87	47326,876	0	87,907	11855	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:41:52