

#148505#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (АССII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	3,176	0	122,885	0	0	120,011	0	0	24	0	72,3	66	0,39	0,28	-
02.09.2025	3,044	0	123,317	0	0	120,442	0	0	24	0	72,3	66,3	0,4	0,28	-
03.09.2025	2,863	0	117,772	0	0	115,021	0	0	24	0	72,3	66,3	0,38	0,28	-
04.09.2025	2,848	0	122,003	0	0	119,156	0	0	24	0	72,2	66,5	0,39	0,28	-
05.09.2025	2,892	0	119,344	0	0	116,552	0	0	24	0	72,2	66,3	0,4	0,28	-
06.09.2025	2,97	0	119,812	0	0	117,016	0	0	24	0	72,2	66,2	0,41	0,28	-
07.09.2025	2,879	0	122,321	0	0	119,471	0	0	24	0	72,2	66,4	0,4	0,28	-
08.09.2025	2,817	0	121,07	0	0	118,238	0	0	24	0	72,3	66,7	0,41	0,28	-
09.09.2025	2,931	0	122,664	0	0	119,792	0	0	24	0	72,4	66,6	0,41	0,28	-
10.09.2025	3,009	0	120,164	0	0	117,336	0	0	24	0	72,6	66,5	0,4	0,28	-
11.09.2025	3,012	0	124,418	0	0	121,512	0	0	24	0	72,3	66,4	0,41	0,28	-
12.09.2025	2,946	0	126,821	0	0	123,87	0	0	24	0	72,2	66,5	0,41	0,28	-
13.09.2025	3,062	0	126,848	0	0	123,883	0	0	24	0	72,3	66,4	0,4	0,28	-
14.09.2025	3,163	0	127,239	0	0	124,258	0	0	24	0	72,3	66,3	0,4	0,28	-
15.09.2025	3,009	0	126,27	0	0	123,312	0	0	24	0	72,4	66,6	0,41	0,28	-
16.09.2025	3,1	0	127,921	0	0	124,918	0	0	24	0	72,5	66,6	0,41	0,28	-
17.09.2025	2,79	0	105,533	0	0	103,076	0	0	24	0	72,2	65,8	0,4	0,28	-
18.09.2025	3,091	0	77,511	0	0	75,725	0	0	24	0	71,8	62,1	0,4	0,28	-
19.09.2025	2,999	0	81,158	0	0	79,274	0	0	24	0	72	62,9	0,41	0,28	-
20.09.2025	3,097	0	78,981	0	0	77,151	0	0	24	0	72	62,5	0,41	0,28	-
21.09.2025	2,996	0	78,724	0	0	76,897	0	0	24	0	72,1	62,8	0,41	0,28	-
22.09.2025	3,02	0	80,535	0	0	78,662	0	0	24	0	72	62,9	0,41	0,28	-
23.09.2025	3,144	0	81,255	0	0	79,366	0	0	24	0	72,1	62,6	0,41	0,28	-
Итого:	68,858	0	2554,566	0	0	2494,939	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,446														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2025	20,973	962,594	0	0	941,792	0	0	301	0
23.09.2025	89,828	3517,159	0	0	3436,731	0	0	853	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:04:02