

#166156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (ASCII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	8,991	0,018	137,521	0	0,05	134,242	0	0,049	24	0	72,9	56,9	0	0,13	-
25.10.2025	9,826	0,012	140,656	0	0,06	137,291	0	0,059	24	0	72,9	55,8	0	0,01	-
26.10.2025	9,836	0,014	142,499	0	0,06	139,105	0	0,059	24	0	72,8	55,9	0	0	-
27.10.2025	10,003	0,014	141,455	0	0,06	138,071	0	0,059	24	0	72,9	55,6	0	0	-
28.10.2025	10,038	0,014	144,206	0	0,06	140,762	0	0,059	24	0	72,9	55,9	0	0	-
29.10.2025	9,89	0,014	136,695	0	0,05	133,406	0	0,049	24	0	73,2	55,5	0	0	-
30.10.2025	12,947	0,011	156,88	0	0,05	153,141	0	0,049	24	0	72,8	52,7	0	0	-
31.10.2025	15,442	0,011	188,764	0	0,05	184,258	0	0,049	24	0	72,8	52,8	0	0	-
01.11.2025	15,9	0,011	187,041	0	0,06	182,557	0	0,059	24	0	73	52,2	0	0	-
02.11.2025	15,791	0,013	189	0	0,06	184,435	0	0,059	24	0	73,3	52,9	0	0	-
03.11.2025	15,355	0,013	189,044	0	0,06	184,501	0	0,059	24	0	73,1	53,2	0	0	-
04.11.2025	15,403	0,013	185,275	0	0,06	180,835	0	0,059	24	0	72,9	52,6	0	0	-
05.11.2025	15,344	0,013	188,955	0	0,06	184,42	0	0,059	24	0	73	53,2	0	0	-
06.11.2025	15,013	0,013	275,666	0	0,07	269,017	0	0,069	24	0	73,2	59,9	0	0	-
07.11.2025	15,563	0,017	423,526	0	0,05	413,329	0	0,049	24	0	73,2	64,2	0	0,01	-
08.11.2025	15,872	0,013	408,335	0	0,07	398,521	0	0,069	24	0	73,1	63,6	0	0,02	-
09.11.2025	15,859	0,018	400,794	0	0,06	391,127	0	0,059	24	0	73,3	63,6	0	0,02	-
10.11.2025	13,298	0,016	384,098	0	0,07	374,851	0	0,069	24	0	73,1	64,7	0	0,21	-
11.11.2025	11,763	0,019	368,758	0	0,06	359,881	0	0,059	24	0	73,3	65,4	0	0,29	-
12.11.2025	13,041	0,016	378,601	0	0,05	369,498	0	0,049	24	0	73,2	64,7	0	0,18	-
13.11.2025	16,326	0,013	425,44	0	0,05	415,181	0	0,049	24	0	73,2	63,8	0,01	0,06	-
14.11.2025	16,296	0,013	443,545	0	0,06	432,862	0	0,059	24	0	73,2	64,2	0,01	0,22	-
15.11.2025	16,364	0,016	418,044	0	0,06	407,966	0	0,059	24	0	73,2	63,6	0	0,11	-
16.11.2025	17,879	0,016	408,971	0	0,06	398,29	0	0,059	24	0	76,6	65,9	0,01	0,17	-
17.11.2025	17,065	0,016	417,466	0	0,06	406,968	0	0,059	24	0	74,9	64,9	0	0,2	-
18.11.2025	16,729	0,016	387,41	0	0,06	377,952	0	0,059	24	0	73,8	63,3	0	0,01	-
19.11.2025	17,178	0,016	406,413	0	0,06	396,37	0	0,059	24	0	74,2	63,9	0	0,01	-
20.11.2025	17,619	0,016	397,09	0	0,05	386,965	0	0,049	24	0	75,6	64,7	0,01	0,01	-
21.11.2025	17,37	0,013	401,985	0	0,06	391,797	0	0,059	24	0	75,3	64,8	0	0,01	-
22.11.2025	17,526	0,016	395,18	0	0,05	385,144	0	0,049	24	0	75,4	64,6	0	0,01	-
23.11.2025	19,161	0,013	400,324	0	0,05	389,069	0	0,049	24	0	79,9	68,1	0,01	0,08	-
Итого:	454,688	0	9269,637	0	1,79	9041,812	0	1,759	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,6														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	402,797	8377,53	0	2,71	8181,339	0	2,667	1573	0
23.11.2025	857,486	17647,166	0	4,5	17223,148	0	4,427	2317	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 13:17:48