

#193834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (АСЦП)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	20,085	0,011	177,096	0	0,05	171,656	0	0,049	24	0	84,1	56,2	0,03	0,01	0
25.12.2025	20,098	0,012	196,865	0	0,07	191,098	0	0,069	24	0	81,8	56,7	0,02	0,01	-6,3
26.12.2025	14,697	0,016	151,244	0	0,07	147,433	0	0,069	24	0	75,1	51,3	0,01	0,01	-5,6
27.12.2025	14,603	0,015	155,298	0	0,06	151,496	0	0,059	24	0	73,9	50,9	0,02	0,01	4,4
28.12.2025	15,666	0,012	170,571	0	0,05	166,394	0	0,049	24	0	73,9	51,5	0,02	0,01	5,4
29.12.2025	16,201	0,011	175,818	0	0,05	171,459	0	0,049	24	0	74,4	51,9	0,02	0,01	3,8
30.12.2025	18,259	0,011	180,101	0	0,06	175,171	0	0,059	24	0	78,7	53,9	0,03	0,01	2,5
31.12.2025	19,5	0,013	172,071	0	0,05	167,047	0	0,049	24	0	81,7	53,9	0,03	0,01	-1,1
01.01.2026	18,718	0,011	172,217	0	0,07	167,194	0	0,069	24	0	81,6	54,9	0,03	0,01	-4,2
02.01.2026	16,681	0,016	163,774	0	0,06	159,371	0	0,059	24	0	78	53	0,02	0,01	-5,2
03.01.2026	17,985	0,013	187,134	0	0,06	182,061	0	0,059	24	0	78,3	54,7	0,02	0,01	1,2
04.01.2026	19,13	0,013	190,496	0	0,06	185,035	0	0,059	24	0	80,8	56,1	0,02	0,01	-0,6
05.01.2026	19,179	0,014	183,77	0	0,06	178,442	0	0,059	24	0	81,3	55,7	0,02	0,01	-4
06.01.2026	19,876	0,014	177,735	0	0,05	172,335	0	0,049	24	0	83,6	56,1	0,03	0,01	-3
07.01.2026	21,303	0,011	199,719	0	0,06	193,464	0	0,059	24	0	85,1	58,8	0,03	0,01	-5,5
08.01.2026	22,688	0,015	204,929	0	0,06	198,248	0	0,059	24	0	87,1	59,8	0,03	0,01	-7,8
09.01.2026	22,253	0,015	196,458	0	0,06	190,095	0	0,059	24	0	86,7	58,8	0,03	0,01	-11
10.01.2026	20,478	0,014	179,663	0	0,06	174,14	0	0,059	24	0	84,1	56	0,02	0,01	-9,6
11.01.2026	20,145	0,014	178,577	0	0,07	173,238	0	0,069	24	0	82,8	55	0,02	0,01	-5,2
12.01.2026	20,235	0,016	175,095	0	0,06	169,696	0	0,059	24	0	84,2	55,8	0,02	0,01	-5,2
13.01.2026	21,728	0,014	191,462	0	0,07	185,373	0	0,069	24	0	85,9	57,9	0,02	0,01	-
14.01.2026	21,88	0,017	196,607	0	0,05	190,407	0	0,049	24	0	85,4	58	0,02	0,01	-
15.01.2026	19,425	0,012	184,579	0	0,07	179,325	0	0,069	24	0	80,4	54,6	0,02	0	-
16.01.2026	20,782	0,016	198,944	0	0,05	193,058	0	0,049	24	0	82,3	56,6	0,02	0,01	-
17.01.2026	21,594	0,012	190,4	0	0,06	184,41	0	0,059	24	0	85,2	57,3	0,02	0,01	-
18.01.2026	22,993	0,014	199,259	0	0,06	192,803	0	0,059	24	0	86,8	58,4	0,03	0,01	-
19.01.2026	22,733	0,014	198,295	0	0,06	191,748	0	0,059	24	0	87,6	59,4	0,03	0,01	-
20.01.2026	22,165	0,015	196,589	0	0,07	190,19	0	0,069	24	0	86,9	59,1	0,03	0,01	-
21.01.2026	22,33	0,017	192,557	0	0,05	186,227	0	0,049	24	0	87,5	58,9	0,03	0,01	-
22.01.2026	23,013	0,012	218,999	0	0,06	211,756	0	0,059	24	0	87,7	61,8	0,03	0,01	-
23.01.2026	22,35	0,015	188,018	0	0,06	181,883	0	0,059	24	0	87	57,7	0,02	0,01	-
Итого:	618,773	0	5744,34	0	1,85	5572,253	0	1,819	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	147,791														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	1317,593	24187,241	0	6,78	23594,411	0	6,66	3036	1
23.01.2026	1936,365	29931,58	0	8,63	29166,667	0	8,483	3780	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:52:21