

#135156#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1561063

Номер абонента:

Громовой, 22-26 ООО Мастер

Адрес установки:

Р-Подача

Система

1

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.06	0,908	217,8	215,6	---	2,2	74,75	70,61	0,38	0,26	24,00
24.06	0,904	221,2	218,9	---	2,3	74,74	70,68	0,39	0,26	24,00
25.06	0,887	217,4	215,2	---	2,2	74,68	70,63	0,39	0,26	24,00
26.06	0,882	213,6	211,6	---	2,0	74,83	70,73	0,39	0,26	24,00
27.06	0,854	210,8	209,0	---	1,8	74,83	70,81	0,39	0,26	24,00
28.06	0,895	215,2	213,1	---	2,1	74,91	70,78	0,39	0,26	24,00
29.06	0,921	219,5	217,2	---	2,3	74,95	70,78	0,39	0,26	24,00
Итого:	6,25	1515,6	1500,7	0,0	14,9	74,81	70,72	0,39	0,26	168,00
30.06	0,697	161,8	162,2	0,4	---	74,79	70,51	0,39	0,26	24,00
01.07	0,880	214,7	213,1	---	1,6	74,75	70,69	0,39	0,26	24,00
02.07	0,874	212,2	210,6	---	1,5	74,77	70,68	0,39	0,26	24,00
03.07	0,488	180,6	180,5	---	0,1	74,69	72,02	0,39	0,26	24,00
04.07	0,487	198,9	198,1	---	0,8	74,73	72,31	0,39	0,26	24,00
05.07	0,862	210,7	209,3	---	1,4	74,78	70,71	0,39	0,26	24,00
06.07	0,858	211,9	210,5	---	1,4	74,68	70,66	0,39	0,26	24,00
Итого:	5,15	1390,7	1384,3	0,4	6,8	74,74	71,07	0,39	0,26	168,00
07.07	0,803	203,1	202,1	---	1,0	74,72	70,79	0,39	0,26	24,00
08.07	0,783	201,2	200,3	---	0,9	74,84	70,98	0,39	0,26	24,00
09.07	0,819	205,9	204,7	---	1,1	74,72	70,77	0,39	0,26	24,00
10.07	0,834	210,0	208,8	---	1,2	74,77	70,84	0,39	0,26	24,00
11.07	0,801	203,7	202,6	---	1,0	74,66	70,75	0,39	0,26	24,00
12.07	0,816	204,7	203,5	---	1,2	74,67	70,71	0,39	0,26	24,00
13.07	0,840	209,7	208,4	---	1,3	74,79	70,82	0,39	0,26	24,00
Итого:	5,70	1438,2	1430,5	0,0	7,8	74,74	70,81	0,39	0,26	168,00
14.07	0,839	208,3	207,1	---	1,2	74,79	70,79	0,39	0,26	24,00
15.07	0,803	202,2	201,2	---	1,0	74,72	70,78	0,39	0,26	24,00
16.07	0,789	201,3	200,3	---	0,9	74,70	70,81	0,39	0,26	24,00
17.07	0,808	203,9	202,8	---	1,1	74,67	70,74	0,39	0,26	24,00
18.07	0,820	205,2	204,1	---	1,1	74,73	70,77	0,39	0,26	24,00
19.07	0,801	203,7	202,6	---	1,1	74,51	70,61	0,39	0,26	24,00
20.07	0,792	201,0	200,1	---	0,9	74,76	70,85	0,39	0,26	24,00
Итого:	5,65	1425,6	1418,1	0,0	7,5	74,70	70,76	0,39	0,26	168,00
21.07	0,821	204,9	203,8	---	1,2	75,03	71,05	0,40	0,26	23,83
22.07	0,663	162,1	160,8	---	1,3	74,73	70,67	0,39	0,26	17,76
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,48	367,1	364,6	0,0	2,5	74,90	70,88	0,40	0,26	41,60
Итого:	24,23	6137,2	6098,1	0,4	39,4	74,76	70,84	0,39	0,26	713,6

dT= 3,92

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	713,6	0,0	0,0	0,0	30,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		24,23					
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 22.07.2025	Результат за период		На 14:00 23.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	248,77	273,00	24,23		273,45		
Расход теплоносителя M1, т	24434,9	30572,0	6137,2		30690,6		
Расход теплоносителя M2, т	24275,4	30373,6	6098,1		30491,7		
Время наработки, ч	2961,4	3675,0	713,6		3689,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			30,4				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

