

#146653#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кг/ц
Номер теплосчётчика:	1561063	1	50	0,150	60,0	---
Номер абонента:		2	50	0,150	60,0	---
Адрес установки:	Громовой, 22-26	ООО Мастер				
Система	1	Р-Подача				

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.08.2025 по 23.09.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.08	0,864	218,8	217,1	---	1,7	74,35	70,43	0,38	0,26	24,00
24.08	0,851	220,1	218,3	---	1,8	73,20	69,36	0,38	0,26	24,00
25.08	0,237	108,5	107,4	---	1,1	57,37	55,22	2,55	2,55	11,38
26.08	---	0,1	0,2	0,1	---	25,05	24,26	2,55	2,55	0,69
27.08	---	0,1	0,1	0,0	---	24,16	24,17	2,55	2,55	8,78
28.08	---	0,1	0,2	0,1	---	23,53	23,48	0,07	0,07	24,00
29.08	---	0,1	0,2	0,0	---	22,64	22,59	0,06	0,07	24,00
Итого:	1,95	547,8	543,5	0,3	4,6	70,48	66,95	1,22	1,19	116,85
30.08	0,135	31,7	32,0	0,3	---	59,67	55,42	0,15	0,15	24,00
31.08	0,978	251,3	248,6	---	2,7	72,17	68,30	0,36	0,26	24,00
01.09	0,864	215,3	213,7	---	1,6	74,47	70,49	0,37	0,25	24,00
02.09	0,862	216,3	214,6	---	1,7	74,46	70,50	0,37	0,26	24,00
03.09	0,740	187,8	187,4	---	0,5	74,48	70,57	0,36	0,25	24,00
04.09	0,649	171,8	172,1	0,3	---	74,20	70,45	0,37	0,25	24,00
05.09	0,733	195,9	195,1	---	0,8	74,47	70,76	0,38	0,25	24,00
Итого:	4,96	1270,0	1263,4	0,6	7,2	73,61	69,73	0,34	0,24	168,00
06.09	0,812	216,6	215,0	---	1,6	74,35	70,64	0,39	0,25	24,00
07.09	0,836	219,1	217,3	---	1,8	74,23	70,45	0,39	0,26	24,00
08.09	0,813	216,0	214,4	---	1,6	74,41	70,68	0,39	0,25	24,00
09.09	0,827	217,5	215,9	---	1,7	74,51	70,74	0,39	0,25	24,00
10.09	0,831	216,0	214,3	---	1,7	74,67	70,86	0,39	0,25	24,00
11.09	0,794	213,3	211,8	---	1,5	74,46	70,76	0,39	0,25	24,00
12.09	0,833	222,6	220,7	---	1,8	74,30	70,59	0,39	0,26	24,00
Итого:	5,74	1521,2	1509,5	0,0	11,6	74,42	70,67	0,39	0,25	168,00
13.09	0,845	221,8	220,0	---	1,8	74,41	70,63	0,39	0,25	24,00
14.09	0,892	227,1	225,1	---	2,0	74,37	70,47	0,38	0,25	24,00
15.09	0,831	217,6	215,8	---	1,7	74,55	70,76	0,39	0,26	24,00
16.09	0,867	222,6	220,7	---	1,9	74,57	70,71	0,39	0,26	24,00
17.09	0,891	227,8	225,6	---	2,1	74,41	70,52	0,38	0,26	24,00
18.09	0,847	219,5	217,8	---	1,7	74,39	70,56	0,38	0,26	24,00
19.09	0,857	221,4	219,7	---	1,7	74,50	70,66	0,39	0,26	24,00
Итого:	6,03	1557,7	1544,8	0,0	12,9	74,46	70,61	0,39	0,26	168,00
20.09	0,875	223,5	221,7	---	1,8	74,54	70,65	0,39	0,26	24,00
21.09	0,888	224,2	222,2	---	1,9	74,59	70,66	0,39	0,26	24,00
22.09	0,857	221,9	220,0	---	1,9	74,47	70,64	0,39	0,26	24,00
Итого:	2,62	669,5	663,9	0,0	5,6	74,53	70,65	0,39	0,26	72,00
Итого:	21,31	5566,2	5525,2	0,9	42,0	73,87	70,07	0,54	0,44	692,9
						dT=	3,8			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	692,9	0,0	0,0	0,0	51,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		21,31					
Показания интеграторов	На 24:00 22.08.2025	На 24:00 22.09.2025	Результат за период		На 12:00 23.09.2025		
Количество теплоты, Гкал	297,51	318,82	21,31		319,24		
Расход теплоносителя M1, т	36884,8	42451,0	5566,2		42561,0		
Расход теплоносителя M2, т	36654,9	42180,1	5525,2		42289,4		
Время наработки, ч	444,5	5110,5	692,9		5122,8		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н			51,1				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

23 09 2025