

#150916#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1561063	1	50	0,150	60,0	---
Номер абонента:		2	50	0,150	60,0	---
Адрес установки:	Громовой, 22-26	ООО Мастер				
Система	1	Р-Подача				

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.09.2025 по 23.10.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.09	0,935	229,4	228,1	---	1,4	75,17	71,18	0,39	0,26	24,00
24.09	0,950	232,0	231,2	---	0,8	76,24	72,27	0,40	0,26	23,96
25.09	0,940	229,6	228,3	---	1,3	75,70	71,76	0,39	0,26	23,99
26.09	0,947	227,3	225,2	---	2,1	75,65	71,52	0,39	0,26	24,00
27.09	0,919	230,7	228,7	---	2,0	74,87	70,92	0,38	0,26	24,00
28.09	1,039	247,3	244,7	---	2,6	75,42	71,30	0,39	0,26	24,00
29.09	0,998	238,6	236,1	---	2,4	75,10	70,99	0,39	0,26	24,00
Итого:	6,73	1634,9	1622,3	0,0	12,6	75,45	71,42	0,39	0,26	167,94
30.09	0,943	230,7	228,5	---	2,1	74,60	70,55	0,38	0,26	24,00
01.10	1,055	247,5	246,0	---	1,5	76,19	71,99	0,40	0,27	23,98
02.10	1,824	268,1	265,6	---	2,5	74,74	68,03	0,40	0,28	24,00
03.10	2,969	307,3	303,7	---	3,7	75,55	66,00	0,41	0,29	24,00
04.10	2,945	296,8	293,3	---	3,6	74,77	64,89	0,41	0,28	24,00
05.10	2,758	279,0	276,8	---	2,2	76,11	66,29	0,43	0,29	23,64
06.10	2,594	273,9	271,1	---	2,8	75,40	66,02	0,42	0,28	23,99
Итого:	15,09	1903,3	1884,9	0,0	18,4	75,34	67,49	0,41	0,28	167,61
07.10	2,680	275,3	272,6	---	2,7	74,79	65,10	0,41	0,28	24,00
08.10	2,749	271,8	269,3	---	2,5	74,93	64,87	0,41	0,28	24,00
09.10	2,479	266,5	264,5	---	2,0	75,57	66,41	0,42	0,28	23,95
10.10	2,516	264,4	262,8	---	1,6	76,10	66,65	0,42	0,28	23,98
11.10	2,386	254,3	252,9	---	1,4	75,55	66,30	0,42	0,29	23,81
12.10	2,456	258,6	256,2	---	2,4	74,50	65,05	0,41	0,28	24,00
13.10	2,818	269,1	267,4	---	1,7	75,63	65,24	0,42	0,29	23,99
Итого:	18,09	1860,0	1845,6	0,0	14,4	75,29	65,65	0,42	0,28	167,74
14.10	2,941	267,9	265,7	---	2,2	74,98	64,06	0,41	0,28	24,00
15.10	2,748	255,8	254,1	---	1,7	75,03	64,35	0,42	0,28	24,00
16.10	2,633	243,9	243,2	---	0,7	75,47	64,73	0,41	0,28	24,00
17.10	2,704	258,2	256,3	---	1,9	75,49	65,08	0,42	0,29	24,00
18.10	3,056	267,8	265,8	---	2,1	75,42	64,11	0,42	0,29	23,39
19.10	3,189	273,7	271,3	---	2,4	74,83	63,23	0,42	0,29	24,00
20.10	3,456	281,7	281,5	---	0,2	76,90	64,80	0,42	0,30	23,92
Итого:	20,73	1849,0	1837,8	0,0	11,2	75,46	64,33	0,42	0,29	167,29
21.10	3,386	262,5	261,0	---	1,5	75,23	62,41	0,42	0,29	24,00
22.10	2,983	242,4	241,2	---	1,3	74,45	62,21	0,42	0,28	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,37	504,9	502,2	0,0	2,8	74,86	62,31	0,42	0,29	48,00
Итого:	67,00	7752,2	7692,8	0,0	59,4	75,35	66,79	0,41	0,28	718,6
						dT=	8,56			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	718,6	0,0	0,0	0,0	25,4
Количество тепла, Гкал	Q = 67,00		Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в + Qсан.ут.
Показания интеграторов	На 24:00 22.09.2025	На 24:00 22.10.2025	Результат за период		На 11:00 23.10.2025		
Количество теплоты, Гкал	318,82	385,82	67,00		387,05		
Расход теплоносителя M1, т	42451,0	50203,2	7752,2		50314,2		
Расход теплоносителя M2, т	42180,1	49872,9	7692,8		49983,4		
Время наработки, ч	5110,5	5829,0	718,6		5840,3		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н			25,4				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

