

#178376#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1561063

Номер абонента:

Громовой, 22-26 ООО Мастер

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.11.2025 по 23.12.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.11	5,223	287,4	285,3	---	2,1	81,41	63,28	0,41	0,30	24,00
24.11	5,162	278,7	276,5	---	2,1	82,19	63,72	0,41	0,29	24,00
25.11	4,757	251,1	250,3	---	0,8	80,17	61,28	0,41	0,29	24,00
26.11	4,706	259,0	257,9	---	1,1	79,44	61,31	0,40	0,29	24,00
27.11	4,861	286,0	283,9	---	2,1	78,70	61,74	0,40	0,29	24,00
28.11	4,619	266,8	265,4	---	1,4	78,30	61,03	0,41	0,30	24,00
29.11	4,790	278,2	276,4	---	1,8	78,31	61,13	0,40	0,30	24,00
Итого:	34,12	1907,2	1895,7	0,0	11,4	79,80	61,95	0,41	0,29	168,00
30.11	4,718	266,6	265,3	---	1,3	78,54	60,88	0,40	0,30	24,00
01.12	4,545	259,6	258,5	---	1,1	77,28	59,82	0,41	0,29	24,00
02.12	4,806	277,1	275,4	---	1,7	78,95	61,84	0,40	0,30	24,00
03.12	4,331	255,1	254,3	---	0,8	75,64	58,70	0,41	0,29	24,00
04.12	4,239	245,4	244,6	---	0,8	75,59	58,36	0,41	0,29	24,00
05.12	3,908	217,2	217,2	0,0	---	75,70	57,75	0,41	0,28	24,00
06.12	3,479	190,3	191,2	0,8	---	75,69	57,45	0,42	0,28	24,00
Итого:	30,03	1711,4	1706,5	0,8	5,7	76,88	59,38	0,41	0,29	168,00
07.12	3,961	219,6	219,6	---	---	75,59	57,59	0,41	0,29	24,00
08.12	3,783	207,6	207,9	0,3	---	75,48	57,30	0,41	0,28	24,00
09.12	3,287	182,1	183,0	0,8	---	75,64	57,63	0,42	0,28	24,00
10.12	3,079	172,6	173,8	1,2	---	75,61	57,82	0,42	0,28	24,00
11.12	2,909	162,7	164,2	1,5	---	75,52	57,68	0,42	0,28	24,00
12.12	2,790	159,1	160,6	1,5	---	75,50	58,01	0,42	0,28	24,00
13.12	3,002	164,1	165,5	1,4	---	75,58	57,33	0,42	0,28	24,00
Итого:	22,81	1267,9	1274,6	6,8	0,0	75,56	57,61	0,42	0,28	168,00
14.12	2,918	164,7	165,9	1,2	---	75,50	57,83	0,41	0,28	24,00
15.12	3,275	177,7	178,6	0,9	---	75,44	57,06	0,41	0,28	24,00
16.12	3,408	183,2	183,9	0,8	---	75,57	57,00	0,41	0,29	24,00
17.12	3,779	184,8	185,6	0,9	---	77,47	57,06	0,41	0,29	24,00
18.12	3,822	191,7	192,3	0,7	---	76,93	57,03	0,41	0,29	24,00
19.12	3,295	176,4	177,4	1,0	---	75,71	57,07	0,42	0,29	24,00
20.12	3,015	165,0	166,3	1,3	---	75,49	57,26	0,41	0,28	24,00
Итого:	23,51	1243,4	1250,1	6,7	0,0	76,04	57,18	0,41	0,29	168,00
21.12	3,253	171,5	172,5	1,0	---	75,45	56,52	0,41	0,28	24,00
22.12	3,143	165,7	167,0	1,3	---	75,55	56,63	0,42	0,28	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,40	337,2	339,5	2,3	0,0	75,50	56,57	0,42	0,28	48,00
Итого:	116,86	6467,1	6466,5	16,6	17,2	77,25	59,21	0,41	0,29	720,0
dT=						18,04				

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	116,86						
Показания интеграторов	На 24:00 22.11.2025	На 24:00 22.12.2025	Результат за период		На 11:00 23.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	491,69	608,55	116,86		610,18		
Расход теплоносителя M1, т	57985,8	64452,8	6467,1		64535,4		
Расход теплоносителя M2, т	57609,3	64075,8	6466,5		64159,1		
Время наработки, ч	6674,0	7294,0	720,0		7305,9		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

