

#144664#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1560638

Номер абонента:

Адрес установки:

Громовой, 2-18 ООО Мастер

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.07.2025 по 23.08.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.07	1,303	119,1	44,1	---	75,0	73,57	62,59	0,02	0,29	24,00
24.07	1,332	121,9	44,5	---	77,3	73,45	62,48	0,02	0,29	24,00
25.07	1,325	122,3	44,3	---	78,0	73,37	62,50	0,02	0,29	24,00
26.07	1,320	120,3	44,5	---	75,8	73,53	62,52	0,02	0,29	24,00
27.07	1,289	119,4	43,2	---	76,2	73,51	62,68	0,02	0,29	24,00
28.07	1,298	119,0	43,7	---	75,3	73,59	62,65	0,02	0,29	24,00
29.07	1,378	125,1	43,7	---	81,4	73,54	62,48	0,02	0,29	24,00
Итого:	9,25	847,0	308,0	0,0	539,0	73,51	62,56	0,02	0,29	168,00
30.07	1,321	122,8	43,0	---	79,8	73,63	62,83	0,02	0,29	24,00
31.07	1,374	125,4	43,4	---	82,0	73,56	62,56	0,02	0,29	24,00
01.08	1,359	124,7	44,5	---	80,2	73,66	62,72	0,02	0,29	24,00
02.08	1,355	129,0	47,9	---	81,1	73,31	62,77	0,02	0,29	24,00
03.08	1,288	120,7	42,8	---	77,9	73,45	62,74	0,02	0,29	22,62
04.08	1,364	122,5	43,0	---	79,4	73,51	62,33	0,02	0,29	24,00
05.08	1,381	126,4	42,3	---	84,1	73,27	62,30	0,02	0,29	24,00
Итого:	9,44	871,3	306,9	0,0	564,5	73,48	62,61	0,02	0,29	166,62
06.08	1,413	128,5	42,8	---	85,7	73,34	62,31	0,02	0,29	24,00
07.08	1,455	129,4	42,6	---	86,8	73,56	62,28	0,02	0,29	24,00
08.08	1,370	126,6	42,9	---	83,7	73,51	62,65	0,02	0,29	24,00
09.08	1,402	130,7	43,1	---	87,6	73,35	62,58	0,02	0,29	24,00
10.08	1,431	131,1	45,1	---	86,0	73,38	62,42	0,02	0,29	24,00
11.08	1,443	131,3	43,2	---	88,1	73,41	62,39	0,02	0,29	24,00
12.08	1,147	106,7	40,0	---	66,7	73,44	62,65	0,02	0,29	24,00
Итого:	9,66	884,3	299,8	0,0	584,5	73,43	62,46	0,02	0,29	168,00
13.08	1,320	108,9	40,6	---	68,3	73,65	61,49	0,02	0,29	24,00
14.08	1,309	117,3	41,4	---	75,9	73,15	61,95	0,02	0,29	24,00
15.08	1,314	121,0	41,6	---	79,5	73,20	62,31	0,02	0,29	24,00
16.08	1,303	123,9	41,7	---	82,2	72,96	62,40	0,02	0,29	24,00
17.08	1,357	125,5	43,0	---	82,5	73,22	62,37	0,02	0,29	24,00
18.08	1,353	127,3	42,3	---	85,0	73,17	62,50	0,02	0,29	24,00
19.08	1,381	128,9	43,0	---	85,9	73,16	62,41	0,02	0,29	24,00
Итого:	9,34	852,9	293,6	0,0	559,3	73,21	62,22	0,02	0,29	168,00
20.08	1,402	128,6	44,0	---	84,6	73,28	62,34	0,02	0,29	24,00
21.08	1,517	133,9	43,4	---	90,6	73,24	61,87	0,02	0,29	24,00
22.08	1,396	130,4	42,7	---	87,7	73,34	62,59	0,02	0,29	24,00
Итого:	4,32	392,9	130,0	0,0	262,9	73,29	62,26	0,02	0,29	72,00
Итого:	42,00	3848,5	1338,3	0,0	2510,2	73,39	62,44	0,02	0,29	742,6

dT= 10,95

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	742,6	0,0	0,0	0,0	1,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		42,00					
Показания интеграторов	На 24:00 22.07.2025	На 24:00 22.08.2025	Результат за период		На 19:00 27.08.2025		
Количество теплоты, Гкал	626,52	668,52	42,00		671,91		
Расход теплоносителя M1, т	36183,8	40032,3	3848,5		40471,7		
Расход теплоносителя M2, т	36043,6	37381,9	1338,3		37504,3		
Время наработки, ч	4780,1	4780,1	742,6		4895,6		
Время неработы Тнар	1,4	1,4	1,4		1,4		

Представитель абонента

TSTAT v5.28

Представитель теплосети



от 24.08.25
клерк
Кемеров