

#147546#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Мастер, ООО, УК
Ульяны Громовой 2-18, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 1560638	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	707,01	673,893	33.117
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя _____



с 01. 08. 25 по расчет.
(вз начисл ие)



#147544#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6371
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1560638
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.09.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.09.2025	-	1,617	149,02	122,906	0	145,414	120,699	0	24	24	0	0	73,4	62,2	0	0,3	2,9	0
02.09.2025	-	1,485	141,484	133,055	0	138,074	130,668	0	24	24	0	0	73,2	62,4	0	0,3	2,9	0
03.09.2025	-	1,404	136,531	136,055	0	133,23	133,59	0	24	24	0	0	73,3	62,7	0	0,2	2,9	0
04.09.2025	-	1,229	117,496	117,102	0	114,68	115,004	0	24	24	0	0	73	62,2	0	0,2	2,9	0
05.09.2025	-	1,418	128,375	127,793	0	125,273	125,539	0	24	24	0	0	73,2	61,9	0	0,2	2,9	0
06.09.2025	-	1,34	131,121	130,598	0	127,965	128,234	0	24	24	0	0	73,2	62,6	0	0,2	2,9	0
07.09.2025	-	1,444	140,207	139,734	0	136,836	137,219	0	24	24	0	0	73	62,5	0	0,2	2,9	0
08.09.2025	-	1,373	137,48	137,074	0	134,164	134,574	0	24	24	0	0	73,2	63	0	0,2	2,9	0
09.09.2025	-	1,388	135,988	135,547	0	132,699	133,082	0	24	24	0	0	73,3	62,8	0	0,2	2,9	0
10.09.2025	-	1,407	134,07	133,582	0	130,816	131,168	0	24	24	0	0	73,5	62,7	0	0,2	2,9	0
11.09.2025	-	1,428	138,586	138,117	0	135,238	135,617	0	24	24	0	0	73,3	62,7	0	0,2	2,9	0
12.09.2025	-	1,418	141,164	140,723	0	137,766	138,168	0	24	24	0	0	73,1	62,8	0	0,2	2,9	0
13.09.2025	-	1,422	142,387	142,012	0	138,957	139,422	0	24	24	0	0	73,2	63	0	0,2	2,9	0
14.09.2025	-	1,388	140,211	139,758	0	136,824	137,203	0	24	24	0	0	73,2	63	0	0,2	2,9	0
15.09.2025	-	1,418	142,156	141,738	0	138,715	139,137	0	24	24	0	0	73,4	63,1	0	0,2	2,9	0
16.09.2025	-	1,464	143,703	143,238	0	140,219	140,629	0	24	24	0	0	73,4	63	0	0,2	2,9	0
17.09.2025	-	1,505	149,824	149,395	0	146,207	146,672	0	24	24	0	0	73,2	62,9	0	0,2	2,9	0
18.09.2025	-	1,478	150,32	149,926	0	146,699	147,18	0	24	24	0	0	73,2	63,1	0	0,2	2,9	0
19.09.2025	-	1,547	150,898	150,418	0	147,246	147,688	0	24	24	0	0	73,4	62,8	0	0,2	2,9	0
20.09.2025	-	1,447	143,922	143,469	0	140,438	140,848	0	24	24	0	0	73,4	63	0	0,2	2,9	0
21.09.2025	-	1,468	144,309	143,906	0	140,816	141,289	0	24	24	0	0	73,3	62,8	0	0,2	2,9	0
22.09.2025	-	1,44	144,211	143,785	0	140,723	141,156	0	24	24	0	0	73,3	63	0	0,2	2,9	0
23.09.2025	-	1,591	152,984	152,504	0	149,277	149,742	0	24	24	0	0	73,4	62,7	0	0,2	2,9	0
Итого:	-	33,119	3236,447	3192,435	0	3158,276	3134,528	0	552	552	-	-	73,27	62,73	0	0,21	2,9	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.08.2025	673,893	41775,164	38358,426	0	40702,266	37735,855	0	4996,1	0
23.09.2025	707,01	45011,613	41550,859	0	43860,543	40870,383	0	5548,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения