

#32087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК
Гайдара 103, Калининград
2404
2320
SKM-01
33607
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 12.10.2023 | 0,582 | 144,86 | 145,42 | 24 | 0 | 32,8 | 31 | - |
| 13.10.2023 | 0,918 | 254,43 | 254,04 | 24 | 0 | 41,6 | 38,4 | - |
| 14.10.2023 | 0,834 | 184,41 | 184,37 | 24 | 0 | 41,4 | 37,4 | - |
| 15.10.2023 | 0,858 | 155,66 | 155,75 | 23,99 | 128 | 41,8 | 37,1 | - |
| 16.10.2023 | 0,915 | 130,27 | 130,55 | 24 | 0 | 43,8 | 37,6 | - |
| 17.10.2023 | 0,873 | 99,51 | 100,03 | 24 | 0 | 44 | 36,5 | - |
| 18.10.2023 | 0,764 | 98,09 | 98,65 | 24 | 0 | 41,5 | 34,8 | - |
| 19.10.2023 | 1,014 | 97,82 | 98,35 | 24 | 0 | 46,4 | 37,5 | - |
| 20.10.2023 | 1,21 | 98,38 | 98,82 | 24 | 0 | 50,8 | 40,3 | - |
| 21.10.2023 | 1,05 | 97,44 | 97,94 | 24 | 0 | 47,7 | 38,4 | - |
| 22.10.2023 | 0,766 | 97,53 | 98,09 | 24 | 0 | 41,2 | 34,5 | - |
| 23.10.2023 | 0,785 | 97,51 | 98,06 | 24 | 0 | 41,9 | 35 | - |
| Итого: | 10,569 | 1555,91 | 1560,07 | 287,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,089 | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч287,99

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11.10.2023 | 4248,728 | 379224,17 | 398137,67 | 111961,05 |
| 23.10.2023 | 4259,297 | 380780,08 | 399697,74 | 112249,05 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 8:43:56