

#35654#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК
Гайдара 103, Калининград
2404
2320
SKM-01
33607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
12.10.2023	0,582	144,86	145,42	24	0	32,8	31	-
13.10.2023	0,918	254,43	254,04	24	0	41,6	38,4	-
14.10.2023	0,834	184,41	184,37	24	0	41,4	37,4	-
15.10.2023	0,858	155,66	155,75	23,99	128	41,8	37,1	-
16.10.2023	0,915	130,27	130,55	24	0	43,8	37,6	-
17.10.2023	0,873	99,51	100,03	24	0	44	36,5	-
18.10.2023	0,764	98,09	98,65	24	0	41,5	34,8	-
19.10.2023	1,014	97,82	98,35	24	0	46,4	37,5	-
20.10.2023	1,21	98,38	98,82	24	0	50,8	40,3	-
21.10.2023	1,05	97,44	97,94	24	0	47,7	38,4	-
22.10.2023	0,766	97,53	98,09	24	0	41,2	34,5	-
23.10.2023	0,785	97,51	98,06	24	0	41,9	35	-
Итого:	10,569	1555,91	1560,07	287,99	0	0	0	0
Гкал	9,089							

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч287,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
11.10.2023	4248,728	379224,17	398137,67	111961,05
23.10.2023	4259,297	380780,08	399697,74	112249,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 8:43:56