

#166123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Золотой, ООО

Ялтинская 20, Калининград

4610

9327

ТВ7 (ASCII)

20112263

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.10.2025	1,743	0	12,621	0	0	12,333	0	0	24	0	71,5	37,8	0,59	0,43	-
21.10.2025	1,483	0	10,636	0	0	10,393	0	0	24	0	71,6	37,5	0,6	0,43	-
22.10.2025	0,944	0	6,227	0	0	6,086	0	0	24	0	71,2	34,2	0,6	0,43	-
23.10.2025	0,6	0	3,553	0	0	3,474	0	0	24	0	70,1	28,9	0,6	0,43	-
24.10.2025	0,643	0	3,849	0	0	3,764	0	0	24	0	70,2	29,4	0,59	0,43	-
25.10.2025	0,953	0	5,879	0	0	5,745	0	0	24	0	71,2	31,6	0,59	0,43	-
26.10.2025	1,107	0	6,694	0	0	6,542	0	0	24	0	71,2	30,8	0,59	0,43	-
27.10.2025	1,327	0	8,364	0	0	8,173	0	0	24	0	71,5	32,7	0,58	0,43	-
28.10.2025	1,238	0	7,719	0	0	7,544	0	0	24	0	71,1	31,9	0,58	0,43	-
29.10.2025	1,231	0	7,645	0	0	7,471	0	0	24	0	71,4	32,1	0,59	0,43	-
30.10.2025	1,099	0	6,865	0	0	6,709	0	0	24	0	71,2	32,1	0,6	0,43	-
31.10.2025	0,902	0	8,14	0	0	8,001	0	0	24	0	60	35,9	0,56	0,42	-
01.11.2025	1,303	0	8,77	0	0	8,572	0	0	24	0	71,1	34,8	0,6	0,43	-
02.11.2025	0,825	0	4,891	0	0	4,782	0	0	24	0	70,8	29,6	0,6	0,43	-
03.11.2025	0,869	0	5,06	0	0	4,947	0	0	24	0	70,8	28,8	0,6	0,43	-
04.11.2025	1,235	0	7,624	0	0	7,451	0	0	24	0	71,4	31,8	0,6	0,43	-
05.11.2025	0,788	0	4,535	0	0	4,434	0	0	24	0	70,6	28,1	0,6	0,43	-
06.11.2025	1,051	0	6,291	0	0	6,149	0	0	24	0	71,1	30,3	0,6	0,43	-
07.11.2025	1,478	0	9,182	0	0	8,974	0	0	24	0	71,4	32,1	0,6	0,43	-
08.11.2025	1,803	0	12,227	0	0	11,956	0	0	24	0	70,4	34,4	0,59	0,43	-
09.11.2025	2,12	0	14,302	0	0	13,975	0	0	24	0	71,6	35,4	0,59	0,43	-
10.11.2025	1,792	0	11,724	0	0	11,453	0	0	24	0	72	34,6	0,59	0,43	-
11.11.2025	1,409	0	8,76	0	0	8,558	0	0	24	0	71,9	32,6	0,59	0,43	-
12.11.2025	1,589	0	10,195	0	0	9,962	0	0	24	0	71,7	33,6	0,59	0,43	-
13.11.2025	1,283	0	8,092	0	0	7,908	0	0	24	0	71,4	32,6	0,59	0,43	-
14.11.2025	0,949	0	5,745	0	0	5,617	0	0	24	0	70,8	30,4	0,6	0,43	-
15.11.2025	2,065	0	14,415	0	0	14,08	0	0	24	0	72,2	37,1	0,59	0,43	-
16.11.2025	2,466	0	16,811	0	0	16,393	0	0	24	0	75,1	39,2	0,58	0,43	-
17.11.2025	2,317	0	16,16	0	0	15,776	0	0	24	0	73	38	0,59	0,43	-
18.11.2025	2,509	0	18,439	0	0	18,009	0	0	24	0	72,3	39,1	0,59	0,44	-
19.11.2025	2,223	0	15,382	0	0	15,024	0	0	24	0	72,4	37	0,59	0,44	-
20.11.2025	2,667	0	18,692	0	0	18,235	0	0	24	0	74,4	39,5	0,59	0,44	-
Итого:	46,011	0	305,489	0	0	298,49	0	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,99														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.10.2025	9,891	62,198	0	0	60,83	0	0	3658	5
20.11.2025	55,901	367,689	0	0	359,32	0	0	4426	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 9:46:03