

#163308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 103, посёлок Чкаловск, Калининград

6475
ВКТ-7
00257169
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,722	0,018	29,5	28,62	28,79	28,36	0,43	24	0	0	72,6	48,3	24,29	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,725	0,018	29,84	28,96	29,15	28,71	0,44	24	0	0	72,4	48,3	24,09	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,766	0,019	29,35	28,46	28,66	28,22	0,44	24	0	0	72,1	46,1	26,01	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,744	0,022	28,68	27,79	28,03	27,54	0,49	24	0	0	72,6	47	25,62	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,708	0,022	28,15	27,27	27,52	27,03	0,49	24	0	0	72,2	47,3	24,85	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,718	0,02	28,76	27,86	28,08	27,62	0,46	24	0	0	72	47	24,94	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,735	0,02	27,78	26,88	27,1	26,64	0,46	24	0	0	72,9	46,6	26,27	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,74	0,019	28,6	27,72	27,9	27,47	0,43	24	0	0	72,8	47,1	25,76	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,486	0,033	50,7	49,23	49,5	48,77	0,73	24	0	0	72,9	43,6	29,36	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,844	0,027	60,92	59,36	59,43	58,83	0,6	24	0	1	74	43,5	30,54	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,825	0,037	56,94	55,2	55,55	54,7	0,85	24	0	0	74,3	42,1	32,18	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,647	0,037	50,24	48,61	49,03	48,15	0,88	24	0	0	73,8	41	32,89	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,604	0,032	49,73	48,15	48,52	47,76	0,76	24	0	0	73,7	41,3	32,39	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,68	0,034	52,75	51,1	51,47	50,69	0,78	24	0	0	73,8	41,8	32	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,644	0,034	51,08	49,46	49,84	49,04	0,8	24	0	0	74,1	41,8	32,31	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,462	0,031	52,34	50,86	51,05	50,35	0,7	24	0	0	74,1	46,1	27,97	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,484	0,028	46,4	44,97	45,29	44,63	0,66	24	0	0	73,9	41,7	32,18	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,429	0,029	44,55	43,16	43,48	42,83	0,65	24	0	0	74	41,7	32,25	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,485	0,025	46,31	44,9	45,19	44,55	0,64	24	0	0	74,2	41,9	32,26	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,733	0,031	54,12	52,5	52,83	52,08	0,75	24	0	0	74	41,8	32,24	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,793	0,03	56,5	54,85	55,13	54,37	0,76	24	0	0	73,9	42	31,9	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,657	0,03	51,33	49,8	50,08	49,36	0,72	24	0	0	74	41,5	32,47	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,589	0,028	49,74	48,28	48,52	47,84	0,68	24	0	0	73,8	41,7	32,15	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,575	0,03	48,56	47,04	47,4	46,65	0,75	24	0	0	74	41,5	32,55	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,894	0,036	59,51	57,73	58,08	57,25	0,83	24	0	0	73,7	41,7	32	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,096	0,034	66,65	64,75	65,03	64,2	0,83	24	0	0	74	42,3	31,7	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,222	0,039	72,79	70,76	71,01	70,12	0,89	24	0	0	74,1	43,4	30,74	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,018	0,039	63,94	62,08	62,39	61,51	0,88	24	0	0	74,2	42,4	31,76	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,698	0,035	52,25	50,65	50,99	50,22	0,77	24	0	0	74,3	41,6	32,69	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,535	0,026	47,11	45,69	45,99	45,35	0,64	24	0	0	73,9	41,2	32,75	0,6	0,4	-
Итого:	43,258	0	1415,12	1372,69	1381,03	1360,84	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,258															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1208,176	44835,28	43669,39	43762,82	43236,85
23.10.2025	1251,434	46250,4	45042,08	45143,85	44597,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:32:42