

#163321#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик Г. П., ИП

Московский 133В, Калининград

1015

5484

ТЭМ-104

1561050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,3	17,8	0	9	5,1	0,1	-
02.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,3	18,1	0	9	5,1	0,1	-
03.10.2025	0,024	0,825	0,788	0	0,811	0,785	0	24	24	0	0	61,8	31,8	0	9	5,1	0,1	-
04.10.2025	0,071	2,453	2,4	0	2,406	2,386	0	24	24	0	0	65,6	36,3	0	9	5,1	0,1	-
05.10.2025	0,062	2,039	1,983	0	2,001	1,974	0	24	24	0	0	63,8	33,2	0	9	5,1	0,1	-
06.10.2025	0,057	1,745	1,687	0	1,712	1,68	0	24	24	0	0	65,2	32,2	0	9	5,1	0,1	-
07.10.2025	0,054	1,563	1,521	0	1,53	1,513	0	24	24	0	0	69,2	34,2	0	9	5,1	0,1	-
08.10.2025	0,061	1,782	1,719	0	1,744	1,711	0	24	24	0	0	69,1	34,1	0	9	5,1	0,1	-
09.10.2025	0,034	0,943	0,876	0	0,923	0,873	0	23,99	23,99	0	0	68,4	31	0	9	5,1	0,1	-
10.10.2025	0,04	1,101	1,035	0	1,078	1,031	0	24	24	0	0	68,4	31,6	0	9	5,1	0,1	-
11.10.2025	0,032	0,861	0,814	0	0,843	0,811	0	24	24	0	0	68,5	30,9	0	9	5,1	0,1	-
12.10.2025	0,036	0,973	0,905	0	0,953	0,902	0	24	24	0	0	68,4	31,1	0	9	5,1	0,1	-
13.10.2025	0,057	1,667	1,617	0	1,632	1,608	0	24	24	0	0	68,9	34	0	9	5,1	0,1	-
14.10.2025	0,065	1,938	1,886	0	1,897	1,875	0	24	24	0	0	69,4	35,1	0	9	5,1	0,1	-
15.10.2025	0,061	1,772	1,714	0	1,735	1,706	0	24	24	0	0	68,9	33,9	0	9	5,1	0,1	-
16.10.2025	0,058	1,615	1,523	0	1,581	1,517	0	24	24	0	0	69,1	32,6	0	9	5,1	0,1	-
17.10.2025	0,061	1,713	1,62	0	1,676	1,613	0	24	24	0	0	69,2	33	0	9	5,1	0,1	-
18.10.2025	0,075	2,309	2,267	0	2,259	2,253	0	24	24	0	0	69,9	36,6	0	9	5,1	0,1	-
19.10.2025	0,07	2,167	2,117	0	2,121	2,104	0	24	24	0	0	68,7	36,1	0	9	5,1	0	-
20.10.2025	0,093	3,046	2,964	0	2,98	2,945	0	24	24	0	0	69,3	38,4	0	9	5,1	0	-
Итого:	1,011	30,512	29,436	0	29,882	29,287	0	479,99	479,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,011																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

480

479,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	19,747	731,006	726,695	0	714,117	720,01	0	8071,26	0
20.10.2025	20,757	761,52	756,131	0	743,997	749,296	0	8551,25	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 16:43:31