

#194464#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Кастусик Г. П., ИП

Московский 133В, Калининград

1015

5484

ТЭМ-104

1561050

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2025 | 0,098   | 2,902   | 2,824   | 2,838   | 2,808   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,2   | 35,9   | 9       | 5,1     | 5,6         |
| 22.12.2025 | 0,099   | 2,971   | 2,887   | 2,906   | 2,87    | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,4   | 36,4   | 9       | 5,1     | 3,7         |
| 23.12.2025 | 0,137   | 4,325   | 4,101   | 4,218   | 4,066   | 24   | 24      | 0      | 0      | 75     | 42,6   | 9       | 5,1     | 0           |
| 24.12.2025 | 0,177   | 5,37    | 5,048   | 5,217   | 4,995   | 24   | 24      | 0      | 0      | 81,2   | 47,5   | 9       | 5,1     | -6,3        |
| 25.12.2025 | 0,164   | 5,043   | 4,76    | 4,906   | 4,715   | 24   | 24      | 0      | 0      | 78,8   | 45,4   | 9       | 5,1     | -5,6        |
| 26.12.2025 | 0,107   | 3,167   | 3,055   | 3,094   | 3,036   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,9   | 37,4   | 9       | 5,1     | 4,4         |
| 27.12.2025 | 0,105   | 3,213   | 3,1     | 3,142   | 3,081   | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,2   | 37     | 9       | 5,1     | 5,4         |
| 28.12.2025 | 0,114   | 3,737   | 3,564   | 3,655   | 3,54    | 24   | 24      | 0      | 0      | 70,1   | 39     | 9       | 5,1     | 3,8         |
| 29.12.2025 | 0,121   | 3,867   | 3,69    | 3,779   | 3,663   | 24   | 24      | 0      | 0      | 71,8   | 39,9   | 9       | 5,1     | 2,5         |
| 30.12.2025 | 0,149   | 4,671   | 4,425   | 4,552   | 4,386   | 24   | 24      | 0      | 0      | 76,1   | 43,5   | 9       | 5,1     | -1,1        |
| 31.12.2025 | 0,166   | 5,141   | 4,845   | 5,002   | 4,798   | 24   | 24      | 0      | 0      | 78,8   | 45,8   | 9       | 5,1     | -4,2        |
| 01.01.2026 | 0,176   | 5,807   | 5,464   | 5,65    | 5,406   | 24   | 24      | 0      | 0      | 78,9   | 47,8   | 9       | 5,1     | -5,2        |
| 02.01.2026 | 0,148   | 4,688   | 4,446   | 4,57    | 4,408   | 24   | 24      | 0      | 0      | 75,4   | 43,1   | 9       | 5,1     | 1,2         |
| 03.01.2026 | 0,152   | 4,794   | 4,541   | 4,672   | 4,502   | 24   | 24      | 0      | 0      | 76     | 43,5   | 9       | 5,1     | -0,6        |
| 04.01.2026 | 0,167   | 5,258   | 4,959   | 5,118   | 4,911   | 24   | 24      | 0      | 0      | 78,2   | 45,8   | 9       | 5,1     | -4          |
| 05.01.2026 | 0,16    | 4,761   | 4,51    | 4,633   | 4,47    | 24   | 24      | 0      | 0      | 78,7   | 44,3   | 9       | 5,1     | -3          |
| 06.01.2026 | 0,178   | 5,488   | 5,167   | 5,337   | 5,115   | 24   | 24      | 0      | 0      | 79,6   | 46,4   | 9       | 5,1     | -5,5        |
| 07.01.2026 | 0,203   | 6,321   | 5,899   | 6,134   | 5,831   | 24   | 24      | 0      | 0      | 82,7   | 49,7   | 9       | 5,1     | -7,8        |
| 08.01.2026 | 0,228   | 7,43    | 6,899   | 7,203   | 6,809   | 24   | 24      | 0      | 0      | 84,4   | 52,9   | 9       | 5,1     | -11         |
| 09.01.2026 | 0,218   | 6,829   | 6,348   | 6,622   | 6,271   | 24   | 24      | 0      | 0      | 84     | 51,1   | 9       | 5,1     | -9,6        |
| 10.01.2026 | 0,186   | 5,633   | 5,281   | 5,471   | 5,226   | 24   | 24      | 0      | 0      | 81,4   | 47,4   | 9       | 5,1     | -5,2        |
| 11.01.2026 | 0,176   | 5,324   | 5,011   | 5,175   | 4,961   | 24   | 24      | 0      | 0      | 80,4   | 46,4   | 9       | 5,1     | -5,2        |
| 12.01.2026 | 0,188   | 5,687   | 5,329   | 5,524   | 5,272   | 24   | 24      | 0      | 0      | 81,6   | 47,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.01.2026 | 0,218   | 7,018   | 6,531   | 6,809   | 6,451   | 24   | 24      | 0      | 0      | 83,2   | 51,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.01.2026 | 0,209   | 6,596   | 6,149   | 6,401   | 6,076   | 24   | 24      | 0      | 0      | 82,8   | 50,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.01.2026 | 0,166   | 5,223   | 4,926   | 5,084   | 4,879   | 24   | 24      | 0      | 0      | 78     | 45,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.01.2026 | 0,188   | 6,091   | 5,706   | 5,923   | 5,645   | 24   | 24      | 0      | 0      | 79,7   | 48     | 9       | 5,1     | -           |
| 17.01.2026 | 0,206   | 6,472   | 6,044   | 6,281   | 5,973   | 24   | 24      | 0      | 0      | 82,9   | 50,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.01.2026 | 0,222   | 7,017   | 6,529   | 6,804   | 6,448   | 24   | 24      | 0      | 0      | 84,1   | 51,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.01.2026 | 0,228   | 7,194   | 6,691   | 6,971   | 6,605   | 24   | 24      | 0      | 0      | 85,2   | 52,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.01.2026 | 0,217   | 6,863   | 6,399   | 6,653   | 6,319   | 24   | 24      | 0      | 0      | 84,4   | 51,8   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 5,271   | 164,901 | 155,128 | 160,344 | 153,536 | 744  | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 5,271   |         |         |         |         |      |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3   | M1, т    | M2, т    | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 20.12.2025 | 27,257  | 964,07  | 951,269  | 941,929  | 943,098  | 10013,09 | 0      |
| 20.01.2026 | 32,526  | 1128,97 | 1106,395 | 1102,274 | 1096,635 | 10757,09 | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 9:54:05