

#134816#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шелен, ООО
Товарная 25, Калининград
875

Заводской номер счётчика 1561615	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	170,314	166,244	4.07

Подпись исполнителя _____



#134815#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 875
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1561615
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,137	9,401	9,531	9,211	9,41	24	24	0	0	67,3	52,6	9	5,1
22.06.2025	-	0,14	9,495	9,593	9,303	9,47	24	24	0	0	67,3	52,3	9	5,1
23.06.2025	-	0,155	10,052	10,182	9,846	10,054	24	24	0	0	67,6	52	9	5,1
24.06.2025	-	0,152	10,396	10,496	10,186	10,363	24	24	0	0	67,1	52,3	9	5,1
25.06.2025	-	0,161	11,195	11,281	10,971	11,137	24	24	0	0	66,9	52,3	9	5,1
26.06.2025	-	0,153	9,911	9,993	9,707	9,867	24	24	0	0	67,7	52	9	5,1
27.06.2025	-	0,141	9,639	9,744	9,444	9,62	24	24	0	0	67,1	52,3	9	5,1
28.06.2025	-	0,141	9,804	9,935	9,605	9,808	24	24	0	0	67	52,4	9	5,1
29.06.2025	-	0,133	9,521	9,649	9,33	9,525	24	24	0	0	66,8	52,6	9	5,1
30.06.2025	-	0,141	10,036	10,117	9,835	9,986	24	24	0	0	66,8	52,6	9	5,1
01.07.2025	-	0,14	8,917	9,022	8,734	8,911	23,98	23,98	0	0	67,5	51,6	9	5,1
02.07.2025	-	0,142	8,521	8,656	8,346	8,552	24	24	0	0	67,8	50,8	9	5,1
03.07.2025	-	0,126	8,2	8,363	8,034	8,26	24	24	0	0	67,2	51,5	9	5,1
04.07.2025	-	0,129	8,679	8,792	8,504	8,683	24	24	0	0	66,8	51,7	9	5,1
05.07.2025	-	0,126	8,156	8,298	7,991	8,195	24	24	0	0	67,3	51,6	9	5,1
06.07.2025	-	0,117	7,633	7,771	7,478	7,675	24	24	0	0	67,4	51,8	9	5,1
07.07.2025	-	0,126	7,991	8,087	7,827	7,985	24	24	0	0	67,5	51,6	9	5,1
08.07.2025	-	0,133	8,42	8,534	8,249	8,431	24	24	0	0	67,4	51,3	9	5,1
09.07.2025	-	0,13	8,498	8,651	8,327	8,544	24	24	0	0	67	51,5	9	5,1
10.07.2025	-	0,143	9,42	9,535	9,231	9,419	24	24	0	0	66,6	51,3	9	5,1
11.07.2025	-	0,142	9,079	9,187	8,896	9,074	24	24	0	0	67	51,1	9	5,1
12.07.2025	-	0,128	8,222	8,362	8,055	8,259	24	24	0	0	67,3	51,5	9	5,1
13.07.2025	-	0,123	7,852	8,003	7,691	7,904	24	24	0	0	67,5	51,6	9	5,1
14.07.2025	-	0,135	8,263	8,382	8,093	8,28	24	24	0	0	67,7	51	9	5,1
15.07.2025	-	0,125	8,097	8,222	7,933	8,121	24	24	0	0	67,2	51,5	9	5,1
16.07.2025	-	0,133	8,532	8,648	8,36	8,542	24	24	0	0	67,2	51,3	9	5,1
17.07.2025	-	0,134	8,526	8,642	8,352	8,534	23,89	23,89	0	0	67,6	51,6	9	5,1
18.07.2025	-	0,138	9,112	9,21	8,927	9,094	24	24	0	0	67,4	52	9	5,1
19.07.2025	-	0,131	8,552	8,69	8,377	8,581	24	24	0	0	67,6	52	9	5,1
20.07.2025	-	0,116	7,998	8,129	7,835	8,023	24	24	0	0	67,4	52,6	9	5,1
Итого:	-	4,071	268,118	271,705	262,678	268,307	719,87	719,87	-	-	67,27	51,81	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,87 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.06.2025	166,244	14981,163	14565,426	14613,535	14297,205	7285,15	0
20.07.2025	170,314	15249,279	14837,132	14876,213	14565,513	8005,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения