

#146376#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шелен, ООО
Товарная 25, Калининград
875

Заводской номер счётчика 1561615	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	177,737	174,225	3.512

Подпись исполнителя



#146375#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 875
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1561615
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,137	9,128	9,229	8,941	9,111	24	24	0	0	67,4	52,1	9	5,1
22.08.2025	-	0,14	9,547	9,693	9,354	9,57	24	24	0	0	67,1	52,2	9	5,1
23.08.2025	-	0,138	9,721	9,937	9,525	9,81	24	24	0	0	66,8	52,4	9	5,1
24.08.2025	-	0,135	9,93	10,141	9,733	10,01	24	24	0	0	66,5	52,7	9	5,1
25.08.2025	-	0,068	11,395	11,446	11,206	11,285	23,89	23,89	0	0	60,3	55,2	9	5,1
26.08.2025	-	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	18,8	18,4	9	5,1
27.08.2025	-	0,004	0,945	1,147	0,942	1,146	24	24	0	0	25,9	21,9	9	5,1
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,9	18,5	9	5,1
29.08.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	18,5	9	5,1
30.08.2025	-	0,026	11,833	11,86	11,752	11,786	24	24	0	0	39	36,9	9	5,1
31.08.2025	-	0,159	14,049	14,192	13,781	14,004	24	24	0	0	64,9	53,4	9	5,1
01.09.2025	-	0,153	10,419	10,604	10,207	10,468	24	24	0	0	67,6	52,6	9	5,1
02.09.2025	-	0,148	9,799	9,979	9,597	9,852	24	24	0	0	67,7	52,3	9	5,1
03.09.2025	-	0,147	9,801	9,954	9,602	9,828	24	24	0	0	67,4	52,2	9	5,1
04.09.2025	-	0,129	8,622	8,832	8,446	8,719	24	24	0	0	67,5	52,3	9	5,1
05.09.2025	-	0,13	8,71	8,915	8,531	8,802	24	24	0	0	67,4	52,3	9	5,1
06.09.2025	-	0,117	8,313	8,58	8,146	8,47	24	24	0	0	67,1	52,8	9	5,1
07.09.2025	-	0,116	8,247	8,475	8,081	8,364	24	24	0	0	67,1	52,8	9	5,1
08.09.2025	-	0,126	8,604	8,767	8,428	8,654	24	24	0	0	67,4	52,5	9	5,1
09.09.2025	-	0,129	8,789	8,979	8,61	8,863	24	24	0	0	67,4	52,5	9	5,1
10.09.2025	-	0,129	8,693	8,882	8,516	8,769	24	24	0	0	67,5	52,5	9	5,1
11.09.2025	-	0,13	8,927	9,147	8,746	9,03	24	24	0	0	67,2	52,4	9	5,1
12.09.2025	-	0,145	9,506	9,727	9,312	9,604	24	24	0	0	67,6	52,1	9	5,1
13.09.2025	-	0,129	8,557	8,801	8,381	8,689	24	24	0	0	67,5	52,2	9	5,1
14.09.2025	-	0,123	8,293	8,485	8,124	8,376	22,94	22,94	0	0	67,6	52,5	9	5,1
15.09.2025	-	0,146	9,581	9,756	9,385	9,632	24	24	0	0	67,6	52,1	9	5,1
16.09.2025	-	0,142	9,358	9,467	9,167	9,348	24	24	0	0	67,5	52,1	9	5,1
17.09.2025	-	0,148	9,858	9,951	9,657	9,824	24	24	0	0	67,4	52,2	9	5,1
18.09.2025	-	0,148	10,229	10,365	10,022	10,233	24	24	0	0	67,1	52,4	9	5,1
19.09.2025	-	0,14	9,972	10,118	9,772	9,988	24	24	0	0	66,8	52,6	9	5,1
20.09.2025	-	0,131	8,825	8,96	8,645	8,846	24	24	0	0	67,4	52,4	9	5,1
Итого:	-	3,513	259,652	264,389	254,61	261,081	742,83	742,83	-	-	60,08	47,74	9	5,1

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742,83 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.08.2025	174,225	15516,75	15108,539	15138,255	14833,45	8749,02	0
20.09.2025	177,737	15776,4	15372,928	15392,867	15094,53	9491,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения