

#150704#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Шелен, ООО
Товарная 25, Калининград
875

Заводской номер счётчика 1561615	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	189,939	177,737	12.202

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«23» 10 2025

#150703#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 875
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1561615
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,12	8,118	8,289	7,952	8,182	24	24	0	0	67,5	52,6	9	5,1
22.09.2025	-	0,135	9,308	9,437	9,12	9,316	24	24	0	0	67,1	52,4	9	5,1
23.09.2025	-	0,146	9,982	10,048	9,78	9,92	24	24	0	0	67,2	52,3	9	5,1
24.09.2025	-	0,175	11,54	11,608	11,303	11,46	24	24	0	0	67,7	52,3	9	5,1
25.09.2025	-	0,288	15,704	15,717	15,376	15,536	24	24	0	0	68,3	49,7	9	5,1
26.09.2025	-	0,455	23,626	23,586	23,125	23,319	24	24	0	0	68,9	49,3	9	5,1
27.09.2025	-	0,455	24,518	24,498	23,999	24,214	24	24	0	0	68,8	50	9	5,1
28.09.2025	-	0,372	18,311	18,322	17,926	18,128	24	24	0	0	68,4	47,8	9	5,1
29.09.2025	-	0,485	27,128	27,08	26,559	26,76	24	24	0	0	68,5	50,3	9	5,1
30.09.2025	-	0,485	27,398	27,344	26,823	27,02	24	24	0	0	68,5	50,5	9	5,1
01.10.2025	-	0,421	22,497	22,476	22,021	22,218	24	24	0	0	68,8	49,7	9	5,1
02.10.2025	-	0,486	27,134	27,048	26,538	26,707	24	24	0	0	70,3	52	9	5,1
03.10.2025	-	0,511	28,352	28,228	27,704	27,854	24	24	0	0	71,7	53,3	9	5,1
04.10.2025	-	0,52	27,816	27,688	27,178	27,326	24	24	0	0	72	52,9	9	5,1
05.10.2025	-	0,462	22,234	22,128	21,729	21,867	24	24	0	0	71,6	50,4	9	5,1
06.10.2025	-	0,424	18,638	18,55	18,214	18,347	24	24	0	0	71,5	48,3	9	5,1
07.10.2025	-	0,428	19,916	19,819	19,463	19,59	24	24	0	0	71,6	49,7	9	5,1
08.10.2025	-	0,436	19,937	19,841	19,483	19,617	24	24	0	0	71,5	49,2	9	5,1
09.10.2025	-	0,352	18,53	18,477	18,115	18,243	24	24	0	0	71	51,6	9	5,1
10.10.2025	-	0,381	17,692	17,619	17,305	17,428	24	24	0	0	70,2	48,3	9	5,1
11.10.2025	-	0,37	16,72	16,674	16,348	16,494	24	24	0	0	70,7	48,2	9	5,1
12.10.2025	-	0,383	17,707	17,656	17,314	17,463	24	24	0	0	70,6	48,6	9	5,1
13.10.2025	-	0,469	22,67	22,553	22,159	22,289	24	24	0	0	71,2	50,1	9	5,1
14.10.2025	-	0,489	24,988	24,869	24,419	24,559	24	24	0	0	71,7	51,7	9	5,1
15.10.2025	-	0,463	22,285	22,177	21,779	21,916	24	24	0	0	71,5	50,3	9	5,1
16.10.2025	-	0,444	20,832	20,726	20,361	20,488	24	24	0	0	71,4	49,6	9	5,1
17.10.2025	-	0,431	20,004	19,9	19,552	19,675	24	24	0	0	71,4	49,4	9	5,1
18.10.2025	-	0,488	25,039	24,922	24,468	24,61	24	24	0	0	71,7	51,9	9	5,1
19.10.2025	-	0,524	27,838	27,705	27,198	27,345	24	24	0	0	72	52,8	9	5,1
20.10.2025	-	0,604	36,071	35,96	35,234	35,45	24	24	0	0	72,3	55,3	9	5,1
Итого:	-	12,202	632,533	630,945	618,545	623,341	720	720	-	-	70,19	50,68	9	5,1

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	177,737	15776,4	15372,928	15392,867	15094,53	9491,86	0
20.10.2025	189,939	16408,934	16003,87	16011,414	15717,87	10211,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения